



LEGENDA

- 1 TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 25.00 m MIN. OLTRE LA RECINZIONE
- 2 TUBO DI PROTEZIONE FINO A 3.00 m min. OLTRE LA RECINZIONE
- 3 ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A 25.00 m min. OLTRE LA RECINZIONE
- 5 CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

0	15/06/2004	Emissione	Mazzoli	Casati	Matteucci		
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		
		Proprietario	Progettista				
		<b>Snam Rete Gas</b>	<b>Snamprogetti</b>				
METANODOTTO: MASSAFRA - BICCARI DN 1200 (48") P 75 bar			COMM. 662100				
			INDICE	0			
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI AUTOSTRADE			SCALA				
			SOSTITUISCE IL			SOSTITUITO DAL	