



SEZIONATORI DA APRIRE IN CASO DI EMERGENZA:	DMBC DA CHIUDERE IN CASO DI EMERGENZA:
N.1, 2, 5, 6 della SSE di VOLLA N.3, 4, 9, 10 della Cabina TE di AFRAGOLA N.13, 24 della Stazione di Campania Afragola	T311, T312, T313, T314, T315, T316, T317, T318, T319, T320, T321, T322, T323, T324, T330, T332

LEGENDA:

	Sezionatore unipolare bilama DMBC per la messa a terra della linea di contatto, normalmente aperto
	Sezionatore unipolare di linea normalmente chiuso
	Sezionatore unipolare di linea normalmente aperto
	Sezionatore a comando locale
	Isolatore di sezione
	Sezionamento a spazio d'aria
	Terminazione fine cavo
	Collegamento in cavo
	Quadro squadra di soccorso
	Relè voltmetrico
	Quadro di controllo continuità
	Quadro di comando sezionatore DMBC
	Quadro di controllo centrale
	Dirigente operativo trazione elettrica
	Accesso V.V.F. / Protezione Civile

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
 MANDATARIA: **salini impregilo**
 MANDANTE: **ASTALDI**

PROGETTAZIONE:
 MANDATARIA: **SYSTRA**
 MANDANTI: **SOTECNI** **R&S SOIL** S.p.A.
CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA nel settore ferroviario

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA FERROVIARIA NAPOLI - BARI, TRATTA NAPOLI-CANCELLO, IN VARIANTE TRA LE PK 0+000 E PK 15+585, INCLUSE LE OPERE ACCESSORIE, NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.L. 133/2014, CONVERTITO IN LEGGE 164 / 2014
DISEGNO
 IMPIANTI T.E.
 LC07 - SICUREZZA IN GALLERIA CASALNUOVO - MATS
 Schema elettrico di alimentazione TE - MATS

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	REVISIONE
DIRETTORE TECNICO Ing. M. PANISI	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. A. CHECCHI	IMPIANTI DI TRAZIONE ELETTRICA Ing. A. CARLUCCI

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO	DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF1M	00	E	ZZ	DX	LC0700	002	A	-:---	

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	D.Piofi	14/06/18	A.D'Ovidio	15/06/18	A.Carlucci	15/06/18	A.D'Ovidio	30/06/18