



QUOTA TERRENO (mslm)	-0,02	-0,11	-0,17	-0,26	-0,28	-0,31	-0,37	-0,47	-0,53	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
NOTE	SOSTEGNO 10 ESISTENTE	STRADA LOWARA	CONDOTTO LOWARA	SOSTEGNO 9	SOLO LOWARA	CONDOTTO LOWARINA	SOSTEGNO 8	SOSTEGNO 7	SOLO GRADIA	SOSTEGNO 6	SOSTEGNO 5	STRADA DELLE STARNE	SOSTEGNO 4	SOSTEGNO 3	COLLETTORE GRADIA	SOSTEGNO 2	SOSTEGNO 1	PALO GATTO SE RIN	
ALTEZZA SOSTEGNO(m)	24		21			18		21		21		18		18		18		18	
DISTANZE PARZIALI (m)		231,5		278,8		262,5		202,3		262,0		265,7		320,4		268,2		308,6	
ARMAMENTO	AD		AD			AS		SS		SS		AD		AD		SS		SS	
CONDUTTORE	ACSR 22,8		ACSR 22,8			ACSR 22,8		ACSR 22,8		ACSR 22,8		ACSR 22,8		ACSR 22,8		ACSR 22,8		ACSR 22,8	
FDG	ACC 11,5		ACC 11,5			ACC 11,5		ACC 11,5		ACC 11,5		ACC 11,5		ACC 11,5		ACC 11,5		ACC 11,5	
TIPO CULTURA		SEMINATIVO		SEMINATIVO ORTICOLO		SEMINATIVO		SEMINATIVO		SEMINATIVO		SEMINATIVO		SEMINATIVO		SEMINATIVO		SEMINATIVO ORTICOLO	

A		27/8/2018	Bertoni	Delisi	Aidini	Emissione per approvazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE	
INDICAZIONI E COSTRUZIONI						
						POMPOSA LINEA 132 kV
						PROFILO ELETTRODOTTO
SCALA	FORMATO	FOLIO / DI	N. DOCUMENTO			
1:2000/200	A2+++	1 / 1	H 2 0 9 3 A			