



LEGENDA MATERIALI

	DISPERSORE DI TERRA (2x1,5 mt)
	CORDA RAME NUDA 70mmq
	CORDA RAME NUDA 120mmq
	CONNETTORE A COMPRESIONE C120-C120
	CONNETTORE A COMPRESIONE C95-C70
	COLLETORE DI TERRA

60000

108000



C	26/9/18	Aldini	Deloit	Aldini	Modificata posizione torre faro come da richieste Terna
B	7/9/18	Aldini	Deloit	Aldini	Revisione generale
A	10/7/18	Corradini	Deloit	Aldini	Emissione per approvazione
REVISIONE	DATA	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO	DESCRIZIONE
INGEGNERIA & COSTRUZIONI					IMPIANTO
					SE CARPANI E RACCORDI RTN
					TITOLO
					SE RTN 132KV CARPANI PLANIMETRIA RETE DI TERRA
SCALA	FORMATO	FOGLIO / DI	N. DOCUMENTO		
1:200	A2++	1/1	H 2 1 3 3 C		