XX01A PIANTA CHIAVE CID = CASSETTA IDRANTE CA = CAMERONE BP = BINARIO PARI BD = BINARIO DISPARI V0= TRATTA DA PK 0+200 A 5+200 V1= TRATTA DA PK 1+215 A PK 10+000 V2 = TRATTA DA PK 10+000 A PK 17+730 0 = NUMERO PROGRESSIVO IDRANTE N° 1 CASSETTA ANTINCENDIO UNI45 STRALCIO PLANIMETRICO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - N°1 LANCIA FRAZIONATRICE - N°1 RUBINETTO DA Ø1"1/2 - N°1 RIDUTTORE DI PRESSIONE - N°1 MANICHETTE DA 25MT./CAD. N° 2 CASSETTE ANTINCENDIO UNI45 - N°2 MANICHETTE DA 25MT./CAD. POZZETTO 60x60 cm VALVOLA A SARACINESCA TUBAZIONE ANTINCENDIO TRATTO IVP — — — — — (CENTRALE INTERCONNESSIONE VOLTRI SUD B.P. -CENTRALE POLCEVERA) TUBAZIONE ANTINCENDIO TRATTO IVD (CENTRALE INTERCONNESSIONE VOLTRI SUD B.D. -CENTRALE POLCEVERA) TUBAZIONE ANTINCENDIO TRATTO V1 (CENTRALE VALICO SUD - CENTRALE CRAVASCO) TUBAZIONE ANTINCENDIO TRATTO V2 (CENTRALE CRAVASCO - CENTRALE VALLEMME) TUBAZIONE ANTINCENDIO TRATTO V1 IN ACCIAIO ZINCATO DN150 Ø6"PROTETTA CON CAVO SCALDANTE (CENTRALE VALICO SUD - CENTRALE CRAVASCO) ELABORATI DI RIFERIMENTO IG51-00-E-CV-AZ-XX00-00-001-A00 SICUREZZA ANTINCENDIO CONTROLLO FUMI/VENTILAZIONE - Impianto idrico antincendio - Piante e Sezioni integrate in galleria -IG51-00-E-CV-AZ-XX00-00-002-A00 SICUREZZA ANTINCENDIO CONTROLLO FUMI/VENTILAZIONE - Impianto idrico antincendio - Piante e Sezioni integrate in galleria - Tav. 2 di3 IG51-00-E-CV-AZ-XX00-00-003-A00 SICUREZZA ANTINCENDIO CONTROLLO FUMI/VENTILAZIONE - Impianto idrico antincendio - Piante e Sezioni integrate in galleria - Tav. 3 di3 PER DETTAGLI IDRANTE IN PROSSIMITA' DEI BY PASS VEDI ELABORATO IG51-00-E-CV-AZ-XX00-00-003 CID-BD-V1-107 -CID-BD-V1-105 NOTE GENERALI: --- • L'ELABORATO CONTIENE INFORMAZIONI DI CUI POTREBBE RENDERSI UTILE L'ADEGUAMENTO, A PARITA' DI FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO, SENZA PER QUESTO MODIFICARNE LA PRESTAZIONE ELABORATO VALIDO SOLO PER IMPIANTI RF/
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE L=125m ALTA SORVEGLIANZA: ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE L=125m
PER DETTAGLI IDRANTE A PARETE
VEDI ELABORATO
IG51-00-E-CV-AZ-XX00-00-001 GENERAL CONTRACTOR: INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01 TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI PROGETTO ESECUTIVO Antincendio e controllo fumi galleria di valico da pk 0+000.00 a pk 12+683.53 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO Parte Meccanica Galleria di Valico - Planimetria - 11/19 GENERAL CONTRACTOR DIRETTORE LAVORI Consorzio
Cociv
Ing. N. Meistro Nome File: IG51-05-E-CV-P8-XX01-A0-011-A00 CUP: F81H92000000008