



SCHEMA DI PRINCIPIO

EFFETTO	CENTRALE RILEVAZIONE OK_GDL						CENTRALE RILEVAZIONE PCC-DIR.ESERCIZIO					
	SEGNALAZIONE ALLA SALA CONTROLLO LOCALE/REMOTO	INVIO SMS COMBINATORE TELEFONICO	ATTIVAZIONE PANNELLI OTTICO/ACUSTICO	ATTIVAZIONE EVAC	CHIUSURA SERRANDE TAGLIAFUOCO	ALLARME GENERALE	SEGNALAZIONE ALLA SALA CONTROLLO LOCALE/REMOTO	INVIO SMS COMBINATORE TELEFONICO	ATTIVAZIONE PANNELLI OTTICO/ACUSTICO	ATTIVAZIONE EVAC	CHIUSURA SERRANDE TAGLIAFUOCO	ALLARME GENERALE
CAUSA												
ATTIVAZIONE PULSANTE DI SEGNALAZIONE MANUALE (ALLARME)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATTIVAZIONE DEL 1° RILEVATORE (PREALLARME)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ATTIVAZIONE DI 2° RILEVATORE (ALLARME)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

- PCC/DIR.ESERCIZIO/OK-GDL**
- RILEVAZIONE FUMI**
- N.10 Pannelli ottico-acustici
 - N.12 Pulsante a rottura di vetro
 - N.88 Rilevatore ottico di fumo (installazione a soffitto)
 - N.75 Rilevatori ottici di fumo (installazione nel controsoffitto)
 - N.75 Spia LED - Rilevatore Controsoffitto (installazione a soffitto)
 - N.79 Rilevatori ottici di fumo completi di spia (installazione nel controsoffitto)
 - N.79 Spia LED - Rilevatore Fw-collegazione (installazione a parete)
 - N.2 Rilevatore idrogeno
 - N.1 Rilevatore termoveloce
 - N.4 Rilevatore da canale di mandato
 - N.6 Rilevatori da canale di ripresa EVAC.
 - N.57 Diffusori acustici

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN

NUOVA LINEA TORINO LIONE - NOUVELLE LIGNE LYON TURIN
PARTIE COMMUNE ITALO-FRANCAISE - PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE

LOTTO COSTRUTTIVO 1 / LOT DE CONSTRUCTION 1
CANTIERE OPERATIVO 02C / CHANTIER DE CONSTRUCTION 02C
RILOCALIZZAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSA
DEPLACEMENT DE L'AUTOPORTO DE SUSE
PROGETTO ESECUTIVO - ETUDES D'EXECUTION
CUP C11J0500030001 - CIG 682325367F

IMPIANTI FABBRICATI
GENERALE
Schema a blocchi rilevazione fumi e EVAC OK GDL

NOV	DATA	MODIFICAZIONE	DESCRIZIONE	VERIFICATO	VERIFICATO DA	APPROVATO DA
0	30/04/2011	Prima emissione	Progetto di Progetto	A. TESSARI	(V)	A. LOJOLDO (INGEGNERE ENCL) / C. GIOVANNETTI (INGEGNERE ENCL)
A	31/08/2011	Revisione a seguito commenti TELE	Revisione sulla base commentati TELE	A. TESSARI	(V)	A. LOJOLDO (INGEGNERE ENCL) / C. GIOVANNETTI (INGEGNERE ENCL)
B	30/04/2015	Revisione istruttoria valutazione RPA Check		A. BIANCHI	(INGEGNERE ENCL)	A. LOJOLDO (INGEGNERE ENCL) / L. BARBERIS (INGEGNERE ENCL)

1 0 2 C C 1 6 1 6 7 I E A 1 0 3

E I M P L 2 1 0 6 B

PROGETTISTE DESIGNER
UNIVERSITA' DELL'ARCHITETTURA
IL DIRETTORE DELL'OPERA E' IN CARICA

SCALE/ECHELLE

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN
SITAF S.p.A.