Planimetria Impianto TV-CC e Diffusione Sonora

1 : 500



Particolare 3D Posizionemaneto Diffusore Acustico



EL_Sezione B

1 : 50



Legenda

	TELECAMERA DI RETE, POE, HDTV 1080p 50/60FOTOGRAMMI AL SECONDO CON RIDUZIONE DEL DISTURBO, WDR, IP66, IK10, SENSORE IMMAGINI: RGB CMOS PROGRESSIVE SCAN DA 1/2,8" LENTE: 4,3–129mm, F1.6–4,7 –CAMPO VISIVO ORIZZONTALE: 65,6°–2.0°, –CAMPO VISIVO VERTICALE: 39,0°–1,2° –MESSA A FUOCO AUTOMATICA, DAFBAMMA AUTOMATICO DAY&NIGHT CON FILTRO IR RIMOVIBILE AUTOMATICAMENTE ILLUMINAZIONE MINIMA: –COLORE 0.2lux, F1.6 –B/N 0.01lux, F1.6 PTZ: PAN: 360°SENZA INTERRUZIONI INCLINAZIONI: 180°, 0.2°/s–350°/s ZOOM OTTICO 30x E DIGITALE 12x COMPRESSIONE VIDEO: H.264 RISOLUZIONE: HDTV 1080p DA 1920x1080 A 320x180 FUNZIONAMENTO A TEMPERATURE TRA–30°C E +55°C COMPLETA DI STAFFA PER SUPPORTO A PALO, ARMADIETTO DI SUPPORTO TV-CC CONTENENTE: – SCARICATORE DI SOVRATENSIONE, – ALIMETATORE – CONVERTITORE FO–F/FTIP CAT.6 PER VIDEOSORVEGLIANZA AREA ESTERNA PERIMENTRALE
	TELECAMERA DI RETE FISSA, POE, HDTV 1080p 50/60fps CON RIDUZIONE DEL DISTURBO, WDR, LIGHTFINDER, IP66, IK10, SENSORE IMMAGINI: RGB CMOS PROGRESSIVE 1/2" LENTE: VARIFOCALE, CORREZIONE IR, ANGOLO VISIONE ORIZZONTALE: 102°–33° DAY&NIGHT CON FILTRO IR RIMOVIBILE AUTOMATICAMENTE ILLUMINAZIONE MINIMA: –HDTV 1080p 50/60fps: COLORE 0.32ux, –B/N 0.05lux, F1.5 PTZ DIGITALE COMPRESSIONE VIDEO: H.264 RISOLUZIONE: –HDTV 1080p 25/30fps (WDR)1920x1080–160x90 –HDTV 1080p 50/60fps (SENZA WDR)1920x1080–160x90 FUNZIONAMENTO A TEMPERATURE TRA–40°C E +50°C COMPLETA DI STAFFA PER SUPPORTO A SOFFITTO A PALO, CUSTODIA PROTETTIVA, PARASOLE E SCARICATORE DI SOVRATENSIONE INSTALLATO IN CASSETTA DI DERIVAZIONE PER VIDEOSORVEGLIANZA CANCELLO ELETTRICO CANALE NIE
	DIFFUSORE ACUSTICO A TROMBA PER ESTERNO, SEZIONE RETTANGOLARE, POTENZA 50W REGOLABILE, 100V, COMPLETO DI SUPPORTO PER IL FISSAGGIO, TROMBA IN ABS CON CORPO E SUPPORTO DI FISSAGGIO IN METALLO, GRADO DI PROTEZIONE IP66

ALIMENTAZIONE APPARECCHIATURE/COMPONENTI
- Telecamere alimentazione da Quadro Elettrico PCC Sala Emergenza Sez.Servizi Sicurezza
- Diffusore Acustico alimentazione da Quadro Elettrico PCC Sala Emergenza Sez.Servizi Sicurezza

Particolare TV-CC Canale NIE



1 Parasole
2 Viti di regolazione parasole
3 Codice prodotto (P/N) e numero di serie (S/N)*
4 Coperchio superiore
5 Riscaldatore. Attenzione! Può essere caldo.
6 Telecamera di rete
7 Linguetta per il cavo di sicurezza
8 Fori per il cavo con pressacavo
9 Coperchio inferiore
10 Connettore di rete
11 Viti del coperchio inferiore (4x)
12 Viti del coperchio dei cavi (2x)
13 Coperchio dei cavi

Particolare Armadietto Supporto TV-CC



1 Anta dell'armadio
2 Alimentatore
3 Base dell'armadio
4 Cerniere (2x lato sinistro, 2x lato destro)
5 Guida DIN
6 Foro e guarnizione per cavo: M25 (3/4 pollice), M20 (1/2 pollice) (3x)
7 Coperchio di sicurezza elettrica
8 Kit di sicurezza elettrica
9 Viti di sicurezza (2x)
10 Perni delle cerniere (2x)
11 Staf per interruttore anta
12 Media Converter

Particolare TV-CC Piazzale



TUNNEL EURALPIN LYON TURIN

SITAF spa

NUOVA LINEA TORINO LIONE - NOUVELLE LIGNE LYON TURIN
PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE - PARTIE COMMUNE FRANCO-ITALIENNE

LOTTO COSTRUTTIVO 1 /LOT DE CONSTRUCTION 1
CANTIERE OPERATIVO 02C /CHANTIER DE CONSTRUCTION 02C
RICOLLOCAZIONE DELL'AUTOPORTO DI SUSA
DEPLACEMENT DE L'AUTOPORTO DI SUSA
PROGETTO ESECUTIVO - ETUDES D'EXECUTION
CUP C11J05000030001 - CIG 682325367F

IMPIANTI ESTERNI
ILLUMINAZIONE
Planimetria impianto TV-CC e diffusione sonora

Indice	Date / Data	Modifications / Modifiche	Etabli par / Concepto da	Verifié par / Controllato da	Autorisé par / Autorizzato da
0	30/04/2017	Prima emissione Première diffusion	A.TESSARI (-)	A.LOVISOLO (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)
A	31/08/2017	Revisione a seguito commenti TELT Révision suite aux commentaires TELT	A.TESSARI (-)	A.LOVISOLO (MUSINET ENG.)	C.GIOVANNETTI (MUSINET ENG.)
B	30/04/2018	Recepimento istruttoria validazione RINA Check	A.BIANCHI (MUSINET ENG.)	A.LOVISOLO (MUSINET ENG.)	L.BARBERIS (MUSINET ENG.)

Cod. CUP	Cantiere operativo / Chantier de construction	Contratto/Cantier	Operativo/Oeuvre	Tratta / Section	Parte / Part.	Tipo documento / Type de document	Oggetto / Objet	Numero documento / Numéro de document	Indice / Indice
1 0 2	C C 1 6 1 6 7	I E A 4 0 3				E I M	P L 2 6 0	8	B

INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ INTEGRATION SPECIALISTE
Dott. Ing. Andrea LOVISOLO
Albo di Torino
N° 11219 S

SCALA / ECHELLE

IL PROGETTISTA/LE DESIGNER
Dott. Arch. Corrado GIOVANNETTI
Albo di Torino
N° 2736

L'APPALTATORE/L'ENTREPRENEUR

IL DIRETTORE DEI LAVORI/LE MAÎTRE D'OEUVRE

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN
"SLT" sas - Società Tunnel Euralpin Lione Torino"
13 allée de la Petite Source - Parc d'activités de la Bonne Source - 73000 Lemenc (France)
Tel. Int. (33) 4 79 68 80 80 - Fax Int. (33) 4 79 68 80 79
N.Ch.Gestionaire 839 094 852 - Cmr. FR 00-839094852
Proprietà SLT Tassativamente riservata - Propriété SLT Tout droit réservé

SITAF spa
SITAF Soc. in cap.Consortile per Azioni - Sede Legale: Bussoleno (TO) - Italia
Tel. Int. +39 0122 4911 - Fax Int. +39 0122 49199
N.Ch.Gestionaire 00489480016 - Cmr. TO 00489480016
Proprietà SITAF Tutti i diritti riservati - Propriété SITAF Tutti droits reservati

CODI FILE: **IE4A0 D 2 E IM PL 2608 B**