



INCIDENZA ARMATURE:

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Fondazione | Elevazione | Copertura | Coltelli Fondazioni |
| - 120 kg/m ³ | - 270 kg/m ³ | - 270 kg/m ³ | - 270 kg/m ³ |

TABELLA MATERIALI

| Rapporto a/c max | Classe di lavorabilità | Classe di resistenza minima C ₁₆ /R ₁₆ | Classe di esposizione ambientale | Minimo contenuto cemento | Campi di Impiego |
|------------------|------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|---|
| 0,55 | S4-S5 | C28/35 | XC3 | 320 kg/m ³ | - Strutture in c.a. in elevazione - Solette in c.a. gettate in opera in elevazione |
| 0,55 | S3-S4 | C28/35 | XC2 | 320 kg/m ³ | - Opere controterra e muro di recinzione |
| 0,60 | S4-S5 | C25/30 | XC2 | 300 kg/m ³ | - Fondazioni armate |
| -- | -- | C12/15 | X0 | -- | - Magrone di pulizia, riempimento o livellamento |

ACCIAIO

ACCIAIO IN BARRE PER GETTI E RETI ELETTRISALDATE

B 450 C Controllato SALDABILE
1.15 < (f_t/f_y) < 1.35
Come da D.M. 14-1-08 dove
f_{yk}= Tensione caratteristica di snervamento
f_{tk}= Tensione caratteristica di rottura

PRESCRIZIONI

COPRIFERRO NETTO

- STRUTTURE IN C.A. IN ELEVAZIONE ≥ 40 mm
- STRUTTURE A CONTATTO CON IL TERRENO ≥ 40 mm

COMMITTENTE:
RFI
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
Ghella
CONSORZIO CFT
PIZZAROTTI

PROGETTAZIONE:
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI
PIZZAROTTI Sintagma INTEGRA

PROGETTISTA:
Ing. FEDERICO DURASTANTI

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
Ing. PIETRO MAZZOLI
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

FABBRICATI
ELABORATI STRUTTURALI
FA05 - Locale consegna - Imbocco Sud - Pianta e sezioni di carpenteria

APPALTATORE:
CONSORZIO CFT
IL DIRETTORE TECNICO
Geom. G. BIANCHI
10/07/2018

SCALA:
1:50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
I F 1 N 0 1 E Z Z B B FA 0 5 2 0 0 0 3 A

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|-------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| A | Emissione | L. Paoletti | 10/07/2018 | F. Durastanti | 10/07/2018 | P. Mazzoli | 10/07/2018 | F. Durastanti |

10/07/2018

File: IF1N.0.1.E.ZZ.BB.FA.05.2.0.003.A.dwg n. Elab.: