

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:



PROGETTAZIONE:

PROGETTISTA:

DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI

Ing. FILIPPO PAMBIANCO

Ing. PIETRO MAZZOLI



Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

TRAZIONE ELETTRICA

LC01 - TRATTA CANCELLO-FRASSO TEL./DUGENTA
PM/Fermata Dugenta Frasso T. - Tabella della cartellonistica

| | |
|---|--------|
| APPALTATORE | SCALA: |
| CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. C. BIANCHI 10/07/2018 | - |

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

IF1N 01 E ZZ TT LC0100 002 A







| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------|
| A | Emissione | F.Acconci | 10/07/2018 | F.Pambianco | 10/07/2018 | P.Mazzoli | 10/07/2018 | F.Pambianco |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10/07/2018 |

File: IF1N.0.1.E.ZZ.TT.LC.01.0.0.002.A.dwg

n. Elab.:

| | Cartello 1 | Targa 2 | Targa 3 | Targa 4 | Targa 5 | Cartello 6 | Cartello 7 | Cartello 8 | Cartello 9 | Cartello 10 | Targa 11 | Targa 12 | Cartello 13 | Cartello 14 | Cartello 15 |
|-------------|---|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | Segnaletica di Sicurezza | Targa Individuazione Sostegno TE | Targa Individuazione Pendulo | Targa Individuazione Alimentatore | Targa Individuazione Sezionatore | Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione | | | Limite di Operabilità | | Targa Individuazione Zona Elettrica | Targa Transizione Zona Elettrica | Limite di Operabilità | | Indicazione TS |
| | | | | | | | | | | | | | | | I, II, III, IV |
| | E64496 766/006 | E64498 766/008 | E64498 766/008 | E70308 766/038 | E70307 766/037 | E55149 766/024 | E55149 766/023 | E55149 766/025 | E70305 766/120 | E70308 766/038 | E70308 766/038 | E70309 766/039 | E70310 | E70401 766/105 | |
| N° Sostegno | Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario | Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario | Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC | Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale | Da applicare sul coperchio degli argani di manovra dei sezionatori | Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento | Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento | Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione | Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione | Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo | Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio | Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale | Da applicare sui pali TE portanti Alimentatore a distanza 1m dalla parte attiva più vicina | Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305 | Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi |
| PT2/ 1-2 | 2 | 2 | | | | | 2 | | 2 | 4 | 4 | 2 | | | 2 |
| 3 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 4 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 5 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 6 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 7 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 8 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 9 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 10 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| PT2/ 11-12 | 2 | 2 | | | | | 2 | 4 | 2 | 6 | 9 | 2 | | | 2 |
| 13 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| 14 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | |
| 15 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| 16 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 17 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| 18 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| PT2/ 19-20 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | |
| 21 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 22 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 23 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 24 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 25 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 26 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 27 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 28 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| PT2/ 29-30 | 2 | 2 | | | | | 1 | | 2 | 4 | 4 | 2 | | | |
| 31 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 32 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 33 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 34 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 35 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 36 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 37 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 38 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| PT2/ 39-40 | 2 | 2 | | | | | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | | | |
| 41 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |

| | Cartello 1 | Targa 2 | Targa 3 | Targa 4 | Targa 5 | Cartello 6 | Cartello 7 | Cartello 8 | Cartello 9 | Cartello 10 | Targa 11 | Targa 12 | Cartello 13 | Cartello 14 | Cartello 15 |
|---------------|---|---|--|---|--|---|--|--|---|---|--|---|--|--|---|
| | Segnaletica di Sicurezza | Targa Individuazione Sostegno TE | Targa Individuazione Pendulo | Targa Individuazione Alimentatore | Targa Individuazione Sezionatore | Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione | | | Limite di Operabilità | | Targa Individuazione Zona Elettrica | Targa Transizione Zona Elettrica | Limite di Operabilità | | Indicazione TS |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | E64496 766/006 | E64498 766/008 | E64498 766/008 | E70308 766/038 | E70307 766/037 | E55149 766/024 | E55149 766/023 | E55149 766/025 | E70305 766/120 | E70308 766/038 | E70308 766/038 | E70309 766/039 | E70310 | E70401 766/105 | |
| N° Sostegno | Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario | Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario | Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC | Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale | Da applicare sul coperchio degli argani di manovra dei sezionatori | Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento | Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento | Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione | Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione | Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo | Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio | Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale | Da applicare sui pali TE portanti Alimentatore a distanza 1m dalla parte attiva più vicina | Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305 | Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi |
| 42 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| 43 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 44 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| MEC 45-46 | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 45 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 46 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 47 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 48 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 49 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 50 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 51 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 52 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 53 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 54 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 55 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 56 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| PT2/ 57-58 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | | | | |
| 59 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| 60 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 61 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| 62 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| MEC 63T - 64T | | | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | | |
| 63-T | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 64-T | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| 65 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | 1 | | | | |
| 66 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| 67 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | |
| PT2/ 69-70 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 72 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 74 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 75 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 76 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| PT2/ 79-80 | 2 | 2 | | | | | | | 1 | 2 | 4 | 1 | | | 2 |
| 81 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |

| | Cartello 1 | Targa 2 | Targa 3 | Targa 4 | Targa 5 | Cartello 6 | Cartello 7 | Cartello 8 | Cartello 9 | Cartello 10 | Targa 11 | Targa 12 | Cartello 13 | Cartello 14 | Cartello 15 |
|---------------|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|---|
| | Segnaletica di Sicurezza | Targa Individuazione Sostegno TE | Targa Individuazione Pendulo | Targa Individuazione Alimentatore | Targa Individuazione Sezionatore | Cartelli di avvertimento per posti di sezionamento e discese di alimentazione | | | Limite di Operabilità | | Targa Individuazione Zona Elettrica | Targa Transizione Zona Elettrica | Limite di Operabilità | | Indicazione TS |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I, II, III, IV |
| | E64496 766/006 | E64498 766/008 | E64498 766/008 | E70308 766/038 | E70307 766/037 | E55149 766/024 | E55149 766/023 | E55149 766/025 | E70305 766/120 | E70308 766/038 | E70308 766/038 | E70309 766/039 | E70310 | E70401 766/105 | |
| N° Sostegno | Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario | Da applicare sul sostegno ad 1,5m dal piano del ferro, parallelo al binario | Da applicare in corrispondenza del supporto pendulo su trave MEC | Da posizionare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. Legale | Da applicare sul coperchio degli organi di manovra dei sezionatori | Da posizionare sulla mensola della sospensione precedente al sezionamento | Da posizionare sulla mensola della sosp. corrispond. al sezionamento | Da posizionare sulla mensola della sosp. recante la discesa di alimentazione | Da applicare sulla sospensione rivolto verso il palo ad 1m dalla tensione | Da applicare all'ormeggio sulla corda e sul filo ad 1m dall'isolatore lato palo | Da applicare sulla corda ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale, fino all'ormeggio | Da applicare sulla corda portante ad 1m dall'isolatore lato circolaz. legale o illegale | Da applicare sui pali TE portanti Alimentatore a distanza 1m dalla parte attiva più vicina | Da applicare sui pali TE in alternativa al cartello E70305 | Da applicare ai portali dei Tronchi di Sezionamento estremi |
| 83 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 85 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 87 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| PT2/ 89-90 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 2 |
| SEZ. 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| SEZ. 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| SEZ. 3 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| SEZ. 113 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| SEZ. 23 | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| ISOL. (14-15) | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| ISOL. (63-66) | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| TOTALE | 81 | 81 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | 12 | 77 | 30 | 105 | 14 | 0 | 4 | 8 |