



LEGENDA:

	Sezionatore per la messa a terra della linea di contatto (Specifica: DPRIM STF IFS TE 146 Sper), normalmente aperto (DMBC+QCC)
	Sezionatore unipolare di linea normalmente chiuso
	Sezionatore unipolare di linea normalmente aperto
	Sezionatore a comando locale
	Isolatore di sezione
	Sezionamento a spazio d'aria
	Rilevatore di tensione
	Interruttore extrarapido
	Unità di comando e controllo principale per enti STES
	Unità di Comando e Controllo Secondaria per DMBC e QCC
	Unità di Comando e Controllo Secondaria per IMS
	Unità di Comando e Controllo Secondaria per QS
	Funzione (bistabile) di bloccamento delle manovre dei DMBC
	Chiave elettromeccanica per l'ingresso in galleria
	Quadro Controllo Continuità LdC/terra
	Accesso V.V.F. / Protezione Civile
	Fabbricato Viaggiatori
	Fabbricato Tecnologico
	Fire Fighting Point
	Collegamento in F.O.
	Collegamento hardware

COMMITTENTE:
RFI
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
Chella
CONSORZIO CFT
PIZZAROTTI
INTEGRA

PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	PROGETTISTA: Ing. FILIPPO PAMBIANCO	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI
---	--	---

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
 1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
 LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

TRAZIONE ELETTRICA
 LC05 – ELABORATI MATS GALLERIA MONTE AGLIO
 Architettura Comando e Controllo

APPALTATORE CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. C. BIANCHI 10/07/2018	SCALA: -
--	-------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1N	01	E	ZZ	DX	LC0500	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	F.Aconci	10/07/2018	F.Pambianco	10/07/2018	P.Mazzoli	10/07/2018	F.Pambianco
								10/07/2018