



SEZIONATORI DI LINEA DA APRIRE IN CASO DI EMERGENZA: N. 3, 4, 9, 10 della SSE di MADDALONI N. 201, 202, 251, 252, 351, 352 del Doppio Bivio Maddaloni N. E3, E4 della fermata di Valle Maddaloni	MATS DA CHIUDERE IN CASO DI EMERGENZA: T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T11, T12
---	--

LEGENDA:

	Sezionatore per la messa a terra della linea di contatto (Specifica: DPRIM STF IFS TE 146 Sper), normalmente aperto (DMBC+QCC)
	Sezionatore unipolare di linea normalmente chiuso
	Sezionatore unipolare di linea normalmente aperto
	Sezionatore a comando locale
	Isolatore di sezione
	Collegamento in corda nuda
	Collegamento in cavo
	Sezionamento a spazio d'aria
	Rilevatore di tensione
	Interruttore extrarapido
	Unità di comando e controllo principale per enti STES
	Unità di Comando e Controllo Secondaria per DMBC
	Unità di Comando e Controllo Secondaria per IMS
	Unità di Comando e Controllo Secondaria per QS
	Funzione (bistabile) di bloccamento delle manovre dei DMBC
	Chiave elettromeccanica per l'ingresso in galleria
	Quadro Controllo Continuità LdC/terra
	Accesso V.V.F. / Protezione Civile
	Fabbricato Viaggiatori
	Fabbricato Tecnologico
	Fire Fighting Point

COMMITTENTE:

RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	PROGETTISTA: Ing. FILIPPO PAMBIANCO	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. PIETRO MAZZOLI Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche
---	--	--

PROGETTO ESECUTIVO

**ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA
LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI**

**TRAZIONE ELETTRICA
LC05 – ELABORATI MATS GALLERIA MONTE AGLIO
Schema elettrico di alimentazione TE - MATS (SIL4)**

APPALTATORE CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. C. BIANCHI Ottobre 2018	SCALA: -
--	-------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1N	01	E	ZZ	DX	LC0500	002	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	F.Aconci	10/07/2018	F.Pambianco	10/07/2018	P.Mazzoli	10/07/2018	F.Pambianco
B	Recupero istruttoria	F.Aconci	Ottobre 2018	F.Pambianco	Ottobre 2018	P.Mazzoli	Ottobre 2018	
								Ottobre 2018