



Legenda Isolinee

6.0 lx
11.0 lx
16.0 lx
21.0 lx
26.0 lx
30.0 lx

LEGENDA

TR. Gr.'A'(B)	Trasformatore di gruppo 'A' (B)
TR. Gr.'A'(B)	Trasformatore di gruppo 'A' (B)
SPT A / B	Sostegno primari Trasformatore
SST A / B	Sostegno secondari Trasformatore
QTRI	Trasformatore di isolamento
PS1*	Sezionatore di prima fila a manovra motorizzata
PS2*	Sezionatore di seconda fila a manovra motorizzata
TF..	Torre faro da m. 18 con n. 4 fari SAP-T 400W
FP..	faro SAP 250W staffato su recinzione accensione manuale

Armadio in VTR per esterni (IP65) contenente:
1 presa IP55 interbloccata CEE17 2P+T 16A 230V
1 presa IP55 interbloccata CEE17 3P+T 16A 400V

Armadio in VTR per esterni (IP65) contenente:
1 presa IP55 interbloccata CEE17 4P+T 63A 400V

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

APPALTATORE:

PROGETTAZIONE:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI	PROGETTISTA:	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
	Ing. FILIPPO PAMBIANCO	Ing. PIETRO MAZZOLI Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI-BARI
RADDOPPIO TRATTA CANCELLO-BENEVENTO
1° LOTTO FUNZIONALE CANCELLO-FRASSO TELESINO E VARIANTE ALLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA CASSINO NEL COMUNE MADDALONI

SE02 - SSE FRASSO
Opere civili e Impiantistica SSE
Piazzale di SSE: Impianto luce e F.M.

APPALTATORE CONSORZIO CFT IL DIRETTORE TECNICO Geom. G. BIANCHI Ottobre 2018	SCALA: 1:200
--	-----------------

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1N	01	E	ZZ	P9	SE0200	008	B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione	F.Saccardi	10/07/2018	F.Pambianco	10/07/2018	P.Mazzoli	10/07/2018	F.Pambianco
B	Recupero istruttoria	F.Saccardi	Ottobre 2018	F.Pambianco	Ottobre 2018	P.Mazzoli	Ottobre 2018	
								Ottobre 2018

← CANCELLO

→ BENEVENTO

Km. 13