

SEDE LEGALE E AMM.VA:  
VIA DI ROMA, 67  
CAP 48121 RAVENNA  
TEL. (0544) 34317  
FAX (0544) 37169  
Email: info@almapetroli.com  
P.E.C.: alma@pec.it



S.P.A. CAPITALE SOCIALE €. 10.000.000 i.v.  
di cui esistente da ultimo bilancio €. 10.000.000

STABILIMENTO:  
VIA BAIONA, 195  
CAP 48123 RAVENNA  
TEL. (0544) 696411  
FAX (0544) 696410  
Email: raffineria@almapetroli.com  
P.E.C.: almaraff@pec.it

- Spett.le      **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
PEC: *aia@pec.minambiente.it*
- Spett.le      **ISPRA**  
  
Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*
- Spett.le      **ARPAE**  
  
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e  
l'Energia - Sezione di Ravenna  
Via Giulio Alberoni, 17/19  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: *aora@cert.arpa.emr.it*
- Spett.le      **COMUNE DI RAVENNA**  
  
Piazzale Carlo Luigi Farini, 21  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: *comune.ravenna@legalmail.it*
- Spett.le      **Azienda USL di Ravenna**  
  
Via Alcide De Gasperi, 8  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: *direzione.dsp@pec.auslromagna.it*



Prot. L / 4 / 19

Ravenna, 07 Gennaio 2019

OGGETTO: Relazione mensile ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA\_DEC-2011-0000302 e dell'Art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. della raffineria ALMA PETROLI S.p.A.

---

Con riferimento a quanto in oggetto trasmettiamo in allegato alla presente il report mensile, previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA\_DEC-2011-0000302 pubblicata in G.U. n°148 del 28/06/2011, relativo al mese di Dicembre 2018 che contiene, per le emissioni in aria, i parametri di bolla per i quali è previsto il rispetto dei limiti su base mensile.

Distinti saluti.

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA



# Alma Petroli RAVENNA - Mese: Dicembre 2018

Report Mensile - RAFFINERIA

Giorno	Ac. Cloridrico		Ossido Carbonio		Idrogeno Solforato		Ossidi Azoto		Ossidi Zolfo		Carb. Org. Totale		Polveri		Ossigeno		Portata Fumi		ORE NF N.°			
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %		Note	Nm3/h	ID %
01		0,75	100,0		4,89	100,0		0,00	100,0		231,3	100,0		10,59	100,0		3,00	100,0		18064	100,0	24
02		0,34	100,0		2,99	100,0		0,00	100,0		147,5	100,0		6,21	100,0		3,00	100,0		17408	100,0	24
03		0,32	100,0		2,83	100,0		0,00	100,0		416,2	100,0		5,90	100,0		3,00	100,0		16134	100,0	24
04		0,32	100,0		2,67	100,0		0,00	100,0		460,6	100,0		5,91	100,0		3,00	100,0		16223	100,0	24
05		0,34	100,0		2,68	100,0		0,00	100,0		478,3	100,0		6,39	100,0		3,00	100,0		16602	100,0	24
06		0,52	100,0		2,89	100,0		0,00	100,0		308,8	100,0		6,55	100,0		3,00	100,0		16306	100,0	24
07		0,76	100,0		3,86	100,0		0,00	100,0		211,5	100,0		7,43	100,0		3,00	100,0		15587	100,0	24
08		0,62	100,0		6,56	100,0		0,00	100,0		149,4	100,0		11,00	100,0		3,00	100,0		17509	100,0	24
09		0,40	100,0		4,05	100,0		0,00	100,0		147,3	100,0		7,50	100,0		3,00	100,0		17019	100,0	24
10		0,66	100,0		6,10	100,0		0,00	100,0		496,8	100,0		11,20	100,0		3,00	100,0		16089	100,0	24
11		0,99	100,0		7,44	100,0		0,00	100,0		643,9	100,0		14,11	100,0		3,00	100,0		16897	100,0	24
12		0,92	100,0		7,00	100,0		0,00	100,0		731,3	100,0		13,82	100,0		3,00	100,0		17052	100,0	24
13		1,17	100,0		6,68	100,0		0,00	100,0		406,2	100,0		13,89	100,0		3,00	100,0		16463	100,0	24
14		1,34	100,0		7,36	100,0		0,00	100,0		256,3	100,0		15,27	100,0		3,00	100,0		12458	100,0	24
15		0,32	100,0		5,14	100,0		0,00	100,0		232,0	100,0		9,66	100,0		3,00	100,0		17306	100,0	24
16		0,32	100,0		4,48	100,0		0,00	100,0		527,8	100,0		7,77	100,0		3,00	100,0		16796	100,0	24
17		0,35	100,0		5,71	100,0		0,00	100,0		444,1	100,0		9,63	100,0		3,00	100,0		17697	100,0	24
18		0,47	100,0		5,87	100,0		0,00	100,0		485,1	100,0		8,98	100,0		3,00	100,0		17712	100,0	24
19		0,54	100,0		2,26	100,0		0,00	100,0		157,5	100,0		2,82	100,0		3,00	100,0		18848	100,0	24
20		0,49	100,0		1,80	100,0		0,00	100,0		139,0	100,0		4,33	100,0		3,00	100,0		18165	100,0	24
21		0,34	100,0		2,70	100,0		0,00	100,0		543,5	100,0		5,95	100,0		3,00	100,0		16147	100,0	24
22		0,43	100,0		2,02	100,0		0,00	100,0		127,8	100,0		4,63	100,0		3,00	100,0		15517	100,0	24
23		0,35	100,0		2,01	100,0		0,00	100,0		401,2	100,0		4,43	100,0		3,00	100,0		15546	100,0	24
24		0,36	100,0		2,06	100,0		0,00	100,0		477,0	100,0		4,52	100,0		3,00	100,0		15637	100,0	24
25		0,30	100,0		2,66	100,0		0,00	100,0		444,6	100,0		6,14	100,0		3,00	100,0		13746	100,0	24
26		< 0,25	100,0		3,98	100,0		0,00	100,0		374,9	100,0		8,73	100,0		3,00	100,0		13219	100,0	24
27		0,33	100,0		3,27	100,0		0,00	100,0		470,7	100,0		6,17	100,0		3,00	100,0		16815	100,0	24
28		0,41	100,0		3,22	100,0		0,00	100,0		511,9	100,0		5,27	100,0		3,00	100,0		15831	100,0	24
29		0,54	100,0		4,08	100,0		0,00	100,0		589,3	100,0		7,81	100,0		3,00	100,0		16463	100,0	24
30		0,45	100,0		5,65	100,0		0,00	100,0		589,9	100,0		8,63	100,0		3,00	100,0		16733	100,0	24
31		0,38	100,0		3,84	100,0		0,00	100,0		439,2	100,0		5,52	100,0		3,00	100,0		14364	100,0	24
Limite Giorno		25,00			125,0			3,75			1000			25,00						37,50		
Media Mese:		0,52	100,0		4,15	100,0		0,00	100,0		431,3	100,0		7,96	100,0		3,00	100,0		16334	100,0	744
Limite Mese		20,00			100,0			3,00			800,0			20,00						30,00		

Note:

- (1) Assenza Registrosioni Medie
- (2) Assenza Registrosioni I.D.
- (3) Assenza Registrosioni Attributi
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite
- (6) Ore di funzionamento insufficienti
- (6) Ore di funzionamento

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006  
Ossigeno di Riferimento: 3,00 %V.

Reports ver. 3.44.16 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl