

CONSUMI SPECIFICI RISORSE IDRICHE
REGISTRO 17 del PMC_AIA



Centrale Torrealvaliga Sud

Produzione	Mwh	1876176,645
------------	-----	-------------

mese	Unità di misura	Produzione_acqua_demi	Acquedotto	Pozzo	Pozzo_nord	Pozzo_mensa	Pozzo_metano	Per raffreddamento e condensazione	Pompe_AC	Pompe_AR	Pompe_LG
Gennaio	m³	80298	3451	4317	777	3540	0	21162360	18849000	2313360	7344
Febbraio	m³	30363	3387	4417	428	3989	0	26266440	23439000	2827440	8976
Marzo	m³	17577	1171	1623	0	1623	0	10085640	8997000	1088640	3456
Aprile	m³	29994	2064	1979	0	1979	0	14511600	12924000	1587600	5040
Maggio	m³	29742	2810	2528	0	2528	0	16294920	14541000	1753920	5568
Giugno	m³	59367	3248	4727	0	4727	0	24951880	22195000	2756880	8752
Luglio	m³	72708	3878	5165	215	4950	0	23841040	21190000	2651040	8416
Agosto	m³	41028	582	3517	140	3377	0	18615960	16605000	2010960	6384
Settembre	m³	41028	782	3385	118	3267	0	22051400	19607000	2444400	7760
Ottobre	m³	40167	7659	2678	5	2673	0	21165760	18802000	2363760	7504
Novembre	m³	56370	6891	3720	0	3720	0	17283040	15388000	1895040	6016
Dicembre	m³	59829	7453	1887	0	1887	0	21036160	18748000	2288160	7264

TOTALE	m³	558471	43376	39943
Consumo specifico	m³/MWh	0,30	0,02	0,02

237266200
126,46

82480
0,04