

SEDE LEGALE E AMM.VA:  
VIA DI ROMA, 67  
CAP 48121 RAVENNA  
TEL.(0544) 34317  
FAX (0544) 37169  
Email: info@almapetroli.com  
P.E.C.: alma@pec.it



S.P.A. CAPITALE SOCIALE €. 10.000.000 i.v.  
di cui esistente da ultimo bilancio €. 10.000.000

STABILIMENTO:  
VIA BAIONA, 195  
CAP 48123 RAVENNA  
TEL. (0544) 696411  
FAX (0544) 696410  
Email: raffineria@almapetroli.com  
P.E.C.: almaraff@pec.it

- Spett.le      **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
PEC: *aia@pec.minambiente.it*
- Spett.le      **ISPRA**  
  
Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*
- Spett.le      **ARPAE**  
  
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e  
l'Energia - Sezione di Ravenna  
Via Giulio Alberoni, 17/19  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: *aora@cert.arpa.emr.it*
- Spett.le      **COMUNE DI RAVENNA**  
  
Piazzale Carlo Luigi Farini, 21  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: *comune.ravenna@legalmail.it*
- Spett.le      **Azienda USL di Ravenna**  
  
Via Alcide De Gasperi, 8  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: *direzione.dsp@pec.auslromagna.it*



www.almapetroli.com  
C.C.I.A.A. RAVENNA N. 119560  
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA  
COD. FISC. E PARTITA IVA 01088570393



Prot. L / 41 / 19

Ravenna 01 Febbraio 2019

OGGETTO: Relazione mensile ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA\_DEC-2011-0000302 e dell'Art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. della raffineria ALMA PETROLI S.p.A.

---

Con riferimento a quanto in oggetto trasmettiamo in allegato alla presente il report mensile, previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA\_DEC-2011-0000302 pubblicata in G.U. n°148 del 28/06/2011, relativo al mese di Gennaio 2018 che contiene, per le emissioni in aria, i parametri di bolla per i quali è previsto il rispetto dei limiti su base mensile.

Si informa che il giorno 11/01/2019 ha avuto inizio la fermata programmata annuale di manutenzione (arresto impianto di distillazione e quindi fermata dei forni F102 / F102A) attualmente ancora in corso. Si informa altresì che nell'ambito della citata fermata programmata annuale di manutenzione, dal 18 al 28 Gennaio 2019 sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria al circuito dell'olio diatermico che hanno comportato l'arresto di tutti gli impianti di raffineria, incluse le caldaie Bono / Therma.

Distinti saluti.

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA



# Alma Petroli RAVENNA - Mese: Gennaio 2019

Report Mensile - RAFFINERIA

Giorno	Ac. Cloridrico		Ossido Carbonio		Idrogeno Solforato		Ossidi Azoto		Ossidi Zolfo		Carb. Org. Totale		Polveri		Ossigeno		Portata Fumi		ORE NF			
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	%V	ID %	Note		Nm3/h	ID %	N°
01		0,37	100,0		3,66	100,0		0,00	100,0		137,6	100,0		410,9	100,0		6,43	100,0		14677	100,0	24
02		0,43	100,0		2,51	100,0		0,00	100,0		124,4	100,0		281,6	100,0		4,72	100,0		13542	100,0	24
03		0,38	100,0		3,12	100,0		0,00	100,0		158,4	100,0		145,2	100,0		5,80	100,0		15658	100,0	24
04		0,40	100,0		3,05	100,0		0,00	100,0		155,2	100,0		190,6	100,0		5,08	100,0		15835	100,0	24
05		0,34	100,0		2,95	100,0		0,00	100,0		136,5	100,0		474,1	100,0		5,10	100,0		15673	100,0	24
06		0,48	100,0		2,53	100,0		0,00	100,0		135,6	100,0		450,0	100,0		4,75	100,0		14719	100,0	24
07		0,37	100,0		3,13	100,0		0,00	100,0		133,1	100,0		334,6	100,0		4,95	100,0		15259	100,0	24
08		0,40	100,0		4,35	100,0		0,00	100,0		141,5	100,0		45,21	100,0		6,03	100,0		16255	100,0	24
09		0,36	100,0		3,40	100,0		0,00	100,0		125,6	100,0		47,86	100,0		5,29	100,0		16093	100,0	24
10		0,42	100,0		3,64	100,0		0,00	100,0		123,6	100,0		84,47	100,0		4,73	100,0		15777	100,0	24
11		0,48	100,0		4,71	100,0		0,00	100,0		167,1	100,0		6,05	100,0		3,22	100,0		11247	100,0	24
12		0,67	100,0		5,18	100,0		0,00	100,0		204,9	100,0		<0,43	100,0		1,65	100,0		9456	100,0	24
13		0,70	100,0		<0,81	100,0		0,00	100,0		230,6	100,0		<0,43	100,0		0,40	100,0		9307	100,0	24
14		0,53	100,0		<0,81	100,0		0,00	100,0		232,4	100,0		<0,43	100,0		0,40	100,0		9186	100,0	24
15		0,41	100,0		<0,81	100,0		0,00	100,0		237,3	100,0		<0,43	100,0		0,42	100,0		9300	100,0	24
16		0,61	100,0		<0,81	100,0		0,00	100,0		236,9	100,0		<0,43	100,0		0,42	100,0		9166	100,0	24
17		0,31	100,0		<0,81	100,0		0,00	100,0		176,9	100,0		<0,43	100,0		0,72	100,0		6723	100,0	14
18		0,42	100,0		<0,81	100,0		0,00	100,0		229,7	100,0		<0,43	100,0		0,39	100,0		9059	100,0	14
19	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
20	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
21	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
22	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
23	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
24	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
25	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
26	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
27	(4)			(4)			(4)			(4)			(4)		(4)				(4)			0
28		<0,25	100,0		7,41	100,0		0,00	100,0		224,7	100,0		0,54	100,0		8,70	100,0		8557	100,0	10
29		0,37	100,0		6,02	100,0		0,00	100,0		255,4	100,0		<0,43	100,0		8,33	100,0		9676	100,0	24
30		0,50	100,0		8,44	100,0		0,00	100,0		259,2	100,0		108,2	100,0		15,63	100,0		11693	100,0	24
31		1,11	100,0		12,48	100,0		0,00	100,0		231,3	100,0		285,0	100,0	(5)	28,03	100,0		11061	100,0	24
Limite Giorno		25,00			125,0			3,75			312,5			1000			25,00			37,50		
Media Mese:		0,48	100,0		3,65	100,0		0,00	100,0		182,5	100,0		139,2	100,0		5,62	100,0		12464	100,0	494
Limite Mese		20,00			100,0			3,00			250,0			800,0			20,00			30,00		

Note:

- (1) Assenza Regisztrazioni Medie
- (2) Assenza Regisztrazioni I.D.
- (3) Assenza Regisztrazioni Attributi
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite
- (6) Ore di funzionamento insufficienti
- (8) Ore di funzionamento

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006  
Ossigeno di Riferimento: 3,00 %V.

Reports ver. 3.44.16 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl