

SME E525

Parametro SOX: in allegato 1 si riporta il test di sorveglianza settimanale per il parametro SOX; si evidenzia che tale parametro è stato oggetto di verifica AST a Maggio 2018 come comunicato con note Dir. 249 del 02/05/2018 e Dir. 496 del 30/08/2018.

Parametri Polveri + NOX: in allegato 2 si riporta il test di sorveglianza settimanale per i parametri NOx + Polveri; si evidenzia che tali parametri sono stati oggetto di verifica QAL2 come comunicato con Dir.249 del 02/05/2018; le relative rette di taratura sono state implementate il giorno 27/08/2018 come comunicato con Dir. 496 del 30/08/2018. Relativamente al parametro NOX siamo in attesa del ripristino dell'analizzatore sostituito a causa di un disservizio come comunicato con nota Dir. 58 del 03/12/2018. A valle del ripristino verrà programmata ed eseguita una nuova verifica di QAL2.

SME E525B

Parametro Polveri: in allegato 3 si riporta il test di sorveglianza settimanale per il parametro Polveri; si evidenzia che tale parametro è stato oggetto di verifica AST a Maggio 2018 come comunicato con Dir. 250 del 02/05/2018 e Dir. 427 del 20/07/2018. Come comunicato con Dir. 21 del 15/11/2018 è stata effettuata la verifica QAL2 sul parametro in oggetto e siamo in attesa di ricevere i risultati da parte del Laboratorio incaricato.

Parametri NOX+ SOX: in allegato 4 si riporta il test di sorveglianza settimanale per i parametri NOX e SOX; si evidenzia che tali parametri sono stati oggetto di verifica QAL2 come comunicato con Dir. 250 del 02/05/2018; le relative rette di taratura sono stata implementate il giorno 16/07/2018 come comunicato con Dir. 427 del 20/07/2018.

SME E551B

Parametri NOX + SOX + Polveri: in allegato 5 si riporta il test di sorveglianza settimanale per i parametri NOX, SOX e Polveri; si evidenzia che tali parametri sono stati oggetto di verifica QAL2 come comunicato con Dir. 500 del 04/09/2018; le relative rette sono state implementate il giorno 15/10/2018 come comunicato 596 del 18/10/2018.

SME E551C

Parametro Polveri: in allegato 6 si riporta il test di sorveglianza settimanale per il parametro Polveri; si evidenzia che tale parametro è stato oggetto di verifica AST a Giugno 2018 come comunicato con Dir. 287 del 15/05/2018 e Dir.570 del 03/10/2018.

Parametri NOX+ SOX: in allegato 7 si riporta il test di sorveglianza settimanale per i parametri NOX e SOX; si evidenzia che tali parametri sono stati oggetto di verifica QAL2 come comunicato con Dir. 287 del 15/05/2018; le relative rette sono stata implementate il giorno 01/10/2018 come comunicato con Dir. 570 del 03/10/2018.