



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

S.A.R.P.O.M s.r.l.
Raffineria di Treocate
sarpom@actaliscertmail.it

e, p.c. ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Piemonte
Dipartimento di Novara
dip.novara@pec.arpa.piemonte.it

Comune di Treocate (NO)
treocate@postemailcertificata.it

OGGETTO: Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con DM n. 15 del 29/01/2015 modificato con decreto di riesame D.M. n. 170 del 13/06/2016 per l'esercizio della raffineria della Società SARPOM a responsabilità limitata situata nel Comune di Treocate (NO). Proposta di diffida ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

Con la nota prot. n. 8712 del 16/04/2018, questa Direzione ha diffidato codesta Società a pavimentare i bacini di contenimento di taluni serbatoi ed a completare la costruzione delle platee entro 90 giorni dal ricevimento della diffida.

Successivamente, con nota prot. 194/2018 del 02.05.2018, trasmessa per conoscenza anche a questa Direzione, codesta Società, in riferimento alla conferenza dei servizi per l'esame del Piano della Caratterizzazione dei terreni del bacino TK 224 dovuto alla "contaminazione storica" riscontrata nel mese di gennaio 2018 (conferenza già prevista per il giorno 24/04/2018 e successivamente rinviata al giorno 24/05/2018), ha chiesto alle autorità interessate al procedimento di abbreviare quanto più possibile i tempi "al fine di consentire a Sarpom di iniziare le prescritte opere di realizzazione delle platee in tempi tecnici strettamente necessari".

In relazione a quanto precede si ritiene opportuno rimodulare i termini per l'ottemperanza della diffida, concedendo ulteriori 30 giorni, rispetto ai 90 giorni inizialmente previsti, per il completamento e la costruzione delle platee.

Sarà cura del Gestore notificare tempestivamente la scrivente Amministrazione circa tali adempimenti.

Inoltre, in considerazione di quanto evidenziato nella medesima nota in merito alla impossibilità di completare le opere di pavimentazione dei bacini oggetto della diffida "senza il completamento delle attività di bonifica", si chiede ad ISPRA, che legge per conoscenza, di accertare quanto dichiarato dal Gestore e di individuare eventualmente misure alternative da applicare per la gestione dei serbatoi e delle sostanze ivi contenute, nelle more della conclusione delle suddette attività di bonifica ipotizzando, se necessario, lo spostamento o lo svuotamento dei medesimi serbatoi.

Il Dirigente

Dott. Antonio Ziantoni
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.)

ID Utente: 6932
ID Documento: DVA-D3-AR-6932_2018-0032
Data stesura: 29/05/2018

✓ Resp. Sez.: Vicaretti M.
Ufficio: DVA-D3-AR
Data: 29/05/2018

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂