



NOTE GENERALI

LEGENDA SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO
	PASSERELLA PERFORATA IN ACCIAIO ZINCATO DIMENSIONI 200x75 mm PER DISTRIBUZIONE PRINCIPALE CON SETTO SEPARATORE TRA RETE NORMALE E CONTINUITA' ASSOLUTA
	PLAFONIERA IPES A VISTA CORPO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO CON 2 LAMPADIE FLUORESCENTI LINEARI DA 36 W E REATTORE ELETTRONICO
	LUCE DI SICUREZZA CON COMPLESSO AUTONOMO DI ALIMENTAZIONE AUTONOMA 60 MINUTI CON PITTORAMA PER L'INDICAZIONE DELLE VIE DI FUGA E 1 LAMPADA DA 18 W IP65
	CORPO ILLUMINATE IPES PER INSTALLAZIONE A PARETE CON CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO E DIFFUSORE IN VETRO TEMPERATO CON 1 LAMPADA AGLI IODURI METALLICI DA 70 W
	INTERRUTTORE UNIPOLARE DA 10 A IN CUSTODIA A VISTA IP55
	DEVATORE UNIPOLARE DA 10 A IN CUSTODIA A VISTA IP55
	GRUPPO PRESE INDUSTRIALI COSTITUITO DA 1 PRESA CEE 2P+T DA 16 A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E DA 1 PRESA CEE 3P+N+T DA 16A CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E FUSIBILI IP67
	GRUPPO PRESE COSTITUITO DA 1 PRESA TIPO UNEL 2P+T 16A E 1 PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A IN CUSTODIA A VISTA IP55
	CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI
	RIVELATORE OTTICO DI FUMO IN AMBIENTE
	PULSANTE DI ALLARME INCENDI
	TARGA OTTICO ACUSTICA
	SIRENA ALLARME INCENDIO DA ESTERNO
	ESTINTORE A CO2 DA 5kg OMOLOGATO CLASSE BCF
	ESTINTORE A POLVERE DA 9kg OMOLOGATO CLASSE ABC
	POZZETTO DI TERRA ISPEZIONABILE DIMENSIONI 400x400x400 mm CON DISPERSORE
	CORDA NUDA DI RAME DA 50 mmq
	BANDELLA DI RAME 40x30 mm
	BARRA EQUIPOTENZIALE IN RAME
	COLLEGAMENTO ALLA MAGLIA ELETTROSDATA CON MORSETTI A CRIMPIARE

**Stretto di Messina**  
Concessionario per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stabile tra lo Stretto e il Continente  
 Organismo di diritto pubblico  
 Legge n° 1108 del 17 dicembre 1971, modificato dal D.Lgs. n° 114 del 24 aprile 2003

**PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA**  
 PROGETTO DEFINITIVO

**EUROLINK S.C.p.A.**  
IMPREGILO S.p.A. (Mandatante)  
 SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandatante)  
 COOPERATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (Mandatante)  
 SACHS S.A.S. (Mandatante)  
 ISHKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandatante)  
 A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandatante)

<b>IL PROGETTISTA</b> Dott. Ing. I. Barili Ordine Ingegneri V.C.O. n° 122 	<b>IL CONTRATTORE GENERALE</b> Project Manager (Ing. P.P. Marcheselli)	<b>STRETTO DI MESSINA</b> Direttore Generale e RUP Isolazione (Ing. G. Fommenghi)	<b>STRETTO DI MESSINA</b> Amministratore Delegato (Dott. P. Ciucci)
--	--	--	---

**COLLEGAMENTI VERSANTE CALABRIA**  
 CENTRO DIREZIONALE **CD0424\_F0**  
 IMPIANTI  
 IMPIANTI ELETTRICI  
 CABINA ELETTRICA CAMPO FOTOVOLTAICO - DISPOSIZIONE APPARECCHIATURE

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
1	20/05/2011	EMISSIONE FINALE	D. RE.	G. LUPI	I. BARILI