

[illegible]

Interferenza del caviodotto con metanodotto su strada sterrata
INTERFERENZA: 1

n°1 cavo tripolare - Sez 300 mq
n°2 cavo fibra ottica

MISURE IN CM

Interferenza del caviodotto con metanodotto su strada asfaltata
INTERFERENZA: 2

n°1 cavo tripolare - Sez 300 mq
n°2 cavi tripolari - Sez 450 mq
n°2 cavi fibra ottica

MISURE IN CM

Atraversamento corso d'acqua SU SPALLETTA
ATTRAVERSAMENTI: 7
 n°1 cavo tripolare - Sez 300 mq
 n°2 cavo fibra ottica

MISURE IN CM

Atraversamento corso d'acqua SU SPALLETTA A SEZIONE RIDOTTA (Bauletto CLS)
ATTRAVERSAMENTI: 8 e 9
 n°1 cavo tripolare - Sez 300 mq
 n°1 cavo fibra ottica

MISURE IN CM

Atraversamento corso d'acqua SU SPALLETTA A SEZIONE RIDOTTA (Bauletto CLS)
ATTRAVERSAMENTI: 10, 12 e 13
 n°3 cavi unipolari - Sez 830 mq
 n°1 Cavo fibra ottica

MISURE IN CM

Atraversamento corso d'acqua SU SPALLETTA A SEZIONE RIDOTTA (Bauletto CLS)
ATTRAVERSAMENTI: 14 e 19
 n°1 cavo tripolare - Sez 300 mq
 n°1 Cavi unipolari - Sez 830 mq
 n°2 cavi fibra ottica

MISURE IN CM

