

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

IL RESPONSABILE

DOTT. VALERIO MARRONI

POSTA PEC

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

**Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**

CTVIA VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ministeriale relativa al Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nei tratti: Ponte Nano-Ponte Cantoniera, Ponte Farini-Ponte Cantoniera, Case Camia-Bettola e rifacimento attraversamento Nure a Ponte dell'Olio (tratto Torrano-Calero) [ID_VIP: 4405] – Inoltro pareri pervenuti.

In riferimento alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ministeriale relativa al “Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure” si trasmettono le osservazioni inviate alla Regione Emilia-Romagna da parte del Consorzio di Bonifica di Piacenza, acquisite in Regione con PG.2019.223742 del 5 marzo 2019, che non risultano essere state precedentemente inviate al Ministero dell'Ambiente.

Allegati – Osservazioni inviate dal Consorzio di Bonifica di Piacenza

Distinti saluti

Dott. Valerio Marroni

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 27/03/2019

LS: inoltro-parere_ernti_ValNure

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale Della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6953
fax 051.527.6095

Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
		Classif.	1316	550	180	20	30	Fasc.	2019	2



CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA

Sede legale: 29122 Piacenza - strada Val Nure, 3 - tel. 0523 464811 - fax 0523 464800 - C.F. 91096830335
info@cbpiacenza.it - www.cbpiacenza.it
e-mail certificata: cbpiacenza@pec.it

CONSORZIO DI BONIFICA PIACENZA



CBN00234946

PROTOCOLLO IN Uscita
N° CBP/2094 DEL 04/03/2019
A: Regione Emilia-Romagna Serv
OGG: Ireti spa - procedura ver
DOC NUM: DEL

Spett.le

**Regione Emilia-Romagna
Servizio Valutazione Impatto e
Promozione Sostenibilità Ambientale**

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it
samantha.lorito@regione.emilia-romagna.it

PROT. N. /LP

OGGETTO: Ireti s.p.a. Procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA ministeriale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006. Rifacimento dorsale acquedottistica della Val Nure nei tratti Ponte Nano-Ponte Cantoniera, Ponte Farini-Ponte Cantoniera, Case Camia-Bettola e rifacimento attraversamento T. Nure in Comune di Ponte dell'Olio e di Vigolzone (tratto Torrano-Calero).
PARERE (Pratica n.3565).

La sottoscritta dott.ssa Angela Zerga, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica di Piacenza;

VISTA la nota in data 12/02/2019 prot. n.154451 (ricevuta con prot. n.1327 del 12/02/2019) della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, intesa ad ottenere il parere di competenza del Consorzio di Bonifica di Piacenza relativo alla procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA ministeriale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 riguardante il rifacimento della dorsale acquedottistica della Val Nure nei tratti Ponte Nano-Ponte Cantoniera, Ponte Farini-Ponte Cantoniera, Case Camia-Bettola e rifacimento attraversamento del T. Nure in Comune di Ponte dell'Olio e di Vigolzone (tratto Torrano-Calero);

VERIFICATO che l'istanza è stata presentata dalla soc. soc. Ireti s.p.a. con sede legale a Tortona (AL) in Strada Provinciale n°95 per Castelnuovo Scrivia;

VERIFICATO nella documentazione tecnica che:

< il progetto riguarda il rifacimento di alcuni tratti della dorsale acquedottistica esistente ubicata in subalveo del T. Nure in aree di forte vulnerabilità dal punto di vista idrologico;

< l'intervento è suddiviso in n.4 fasi funzionali, che corrispondono a n.4 zone/tratti distinti;

< le fasi n.1 e n.2 non interferiscono con opere di bonifica in gestione al Consorzio di Bonifica di Piacenza;

< la fase n.3 in prossimità della Loc. Case Secresta, in Comune di Bettola, interferisce con la rete acquedottistica storica consortile denominata Sagresta che attraversa la S.P. 654R per collegare la Loc. Musa con Loc. Case Secresta. Tale acquedotto consortile ha profondità di posa e posizione incerta.

< la fase n.4 in Loc. Colombarola di Villò, in Comune di Vigolzone, in prossimità della Strada Comunale/Via San Giuseppe interferisce con i ponti dei canali di bonifica Rio Bertone e Rio Grazzano (Loc. Follazza);

VERIFICATO che, in base al vigente Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica di Piacenza, l'intervento in parte ricade nella Zona Omogenea "Pianura Destra Trebbia" e in parte ricade nel "Bacino idrografico Nure - Arda - Chero";

VISTO il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale";

 **AB**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r. emiro)
Giunta (AOO EMR)
PG/2019/0223742 del 05/03/2019 13:55:48

Visto il T.U. R.D. n.368/1904;

Preso atto degli atti di istruttoria redatti dall'Ufficio Tecnico in data 27/02/2019;

ai sensi dell'art.47 – comma 6 f dello Statuto del Consorzio;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

relativo al progetto di rifacimento della dorsale acquedottistica della Val Nure nei tratti Ponte Nano-Ponte Cantoniera, Ponte Farini-Ponte Cantoniera, Case Camia-Bettola e rifacimento attraversamento del T. Nure in Comune di Ponte dell'Olio e di Vigolzone (tratto Torrano-Calero), con le seguenti prescrizioni:

< fase n.3: considerata l'incertezza della profondità di posa e posizione dell'acquedotto consortile, attraversante la S.P. 654R in Loc. Case Secresta, in Comune di Bettola, la soc. Ireti s.p.a. preliminarmente all'esecuzione dei lavori dovrà concordare con il personale del Consorzio di Bonifica una verifica congiunta al fine di accertare l'esatta ubicazione e profondità del medesimo acquedotto consortile;

< fase n.4: gli attraversamenti dei canali di bonifica Rio Bertone e Rio Grazzano in prossimità dei ponti della Strada Comunale/Via San Giuseppe, in Loc. Colombarola e Follazza di Villò, in Comune di Vigolzone, dovranno essere realizzati in modo aereo con staffaggio al cordolo dei medesimi ponti, senza ridurre la sezione idraulica dei canali.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Angela Zerga)

