

SEZ. TIPICA CANALETTA

DISEGNI DI RIFERIMENTO


NUMERO DISEGNO	DESCRIZIONE
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

NOTE 'GENERALI

- 1) - TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
- 2) - TUTTE LE QUOTE VANNO VERIFICATE IN CAMPO.
- 3) - TUTTI I BASAMENTI DI SCALE, PASSERELLE E SUPPORTI TUBAZIONI INTERFERENTI CON LA NUOVA CANALETTA ANDRANNO RILOCATI.
- 4) - IL POZZETTO ESISTENTE DI DRENAGGIO DEL DOPPIO FONDO DEL SERBATOIO SE INTERFERENTE CON LA NUOVA CANALETTA ANDRA' RILOCATO.
- 5) - ARMARE LA CANALETTA CON ø10 PASSO 200mm.
- 6) - TUTTI GLI INERTI DOVRANNO ESSERE DI NATURA SILICEA DI PROVENIENZA ALLUVIONALE O DI CAVA CON DIMENSIONE MASSIMA 20-25 MM.
- 7) - IL CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA DEI FERRI D' ARMATURA DOVRA' ESSERE EFFETTUATO DALL' IMPRESA ESIGUTRICE
- 8) - TAGLIARE E PIEGARE I FERRI IN CORRISPONDENZA DEI TRONCHETTI E DELLE APERTURE

CALCESTRUZZO	CEMENTO TIPO	425
	DOSAGGIO MIN.	3.0 KN/mc
FERRO	TIPO	B450C
	COPRIFERRO	3.5 cm
CALCESTRUZZO MAGRO	CEMENTO TIPO	325
	DOSAGGIO MIN.	1.5 KN/mc

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
00	25/02/19	EMESSO PER APPROVAZIONE E /O COMMENTI	FEM	FBM	FBM
Rev.	Data	Descrizione	Elaborato	Verificato	Approvato

Committente	COM. N°
 Eni S.p.A. Raffineria di Taranto	ORDINE N°
	DIS. N°

Impianto	RAFFINERIA DI TARANTO
Titolo	SISTEMI DI CONTENIMENTO BACINI SERBATOI MTBE E BENZINA PLANIMETRIA SERBATOI T-3110/T-3112/T-3148
File	0107AR19-32-200-CB-0004-Adwg
Attivo	-
COM. N°	010/TAR/2019
DIS. N°	010TAR19-32-200-CB-0004-A
SOA	1:100
Fp	1/1