



LEGENDA FONDAZIONI	
T.V.	Trasformatori di tensione
T.A.	Trasformatori di corrente
S.L.	Sezionatore A.T. di linea
C.R.T.	Supporto unipolare rompitratta
P.G.	Palo gatto
AL-1	Armadio di interfaccia enti A.T.
M.TA.	Muro tagliaflamma
S.G. "A" (B)	Sezionatore A.T. di gruppo
I.G. "A" (B)	Interruttore A.T. di gruppo
AG-1 (2)	Armadio di interfaccia enti A.T.
SC. "A" (B)	Scaricatori A.T.
TR. Gr. "A" (B)	Trasformatore di gruppo "A" (B)
TR. IS.	Trasformatore di isolamento
T.F.	Torre faro da m. 18
P.S. 1*	Sezionatore 1° fila
P.S. 2*	Sezionatore 2° fila
T.T.S.	Traliccio
A.C.	Arrivo Cavo

LEGENDA COLORI	
NERO	Basamenti esistenti
ROSSO	Basamenti nuovi
GRANDE	Basamenti da eliminare

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
CODICE	ELABORATO
IF1W00D18P9SE0100001A	SSE Bovino - Piazzale di SSE (disposizione apparecchiature Layout)

Note:
 1) Quote espresse in metri.
 2) Sarà realizzata la sistemazione ed il ripristino dell'asfalto e del marciapiede di piazzale, limitatamente alla parte in modifica.

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

DIREZIONE TECNICA
U.O. TECNOLOGIE CENTRO
PROGETTO DEFINITIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA

SSE Bovino
 Piazzale di SSE / Posizionamento basamenti

SCALA :
 1:200

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1W	00	D	18	P9	SE0100	001	A

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	G. Trezza	11/2018	G. Trezza	11/2018	D. Aprea	11/2018	G. Giallombardo	11/2018