



### LEGENDA IMPIANTI

-  CAVO EN50200, LSZH sezione 2x1,5mmq SEGNALE twistato e schermato
-  TUBAZIONE
-  EROGATORE
-  BOMBOLE GAS ESTINGUENTE(42 bar)
-  VALVOLA DIREZIONALE

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO DI ESTINZIONE A GAS, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIREZIONE TECNICA**  
U.O. Impianti industriali e tecnologici

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA BOVINO - ORSARA**

**TIPOLOGICO BYPASS TECNOLOGICO TIPO PPT IN GALLERIA**

Impianto Spegnimento Automatico a Gas  
Layout impiantistico e disposizione apparecchiature

SCALA:

1 : 50

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROG. REV.

IF1W 00 D 17 PB A10304 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutivo	C. Mignone	08/01/2018	V. Iannelli	08/01/2018	D. Aring	08/01/2018	A. Taddei	08/01/2018