

## A2A gencogas Spa - Centrale di Cassano D'Adda

## Generatore Vapore Ausiliario GVA

Tabella Mensile/Quadrimestrale di Normale Funzionamento

ANNO 2018

MESE SOLARE	Normale Funzionamento	CO rif. O2 15%			NOx (Come NO2) rif. O2 15%			O2 % CAMINO		Umidità Fumi Camino		Temperatura Fumi Camino		Pressione Fumi Camino		Portata Fumi Totale		Potenza Totale Generata		Consumo Combustibile	
	Ore	mg/Nm³	Ton	Id (%)	mg/Nm³	Ton	Id (%)	% v/v	Id (%)	% v/v	Id (%)	°C	Id (%)	hPa	Id (%)	kNm³	Id (%)	GWe	Id (%)	kSm³	Id (%)
gennaio	524	3,4	0,0	100	87,2	0,5	100	4,8	100	0,0	100	122	100	1031	100	6.290	100	6,7	100	667	100
febbraio	442	3,3	0,0	100	88,9	0,4	100	4,7	100	0,0	100	121	100	1029	100	5.798	100	6,2	100	615	100
marzo	534	4,6	0,0	100	88,6	0,5	100	4,9	100	0,0	100	121	100	1016	100	6.087	100	6,5	100	646	100
aprile	279	8,6	0,0	100	97,4	0,2	100	5,2	100	0,0	100	104	100	1028	100	2.459	100	2,6	100	261	100
Massimo		8,6	0,0		97,4	0,5		5,2		0,0		122		1031		6.290		6,7		667	
Minimo		3,3	0,0		87,2	0,2		4,7		0,0		104		1016		2.459		2,6		261	
Quadrimestre	1.779	4,99	0,1	100	90,5	1,6	100	4,9	100	0,0	100	117	100	1026	100	20.634	100	22,1	100	2.189	100
maggio	12	N.A.	0,0	100	N.A.	0,0	100	N.A.	100	0,0	100	35	100	1026	100	186	100	0,2	100	20	100
giugno	28	N.A.	0,0	100	N.A.	0,0	100	N.A.	100	0,0	100	73	100	1025	100	493	100	0,5	100	52	100
luglio	22	N.A.	0,0	100	N.A.	0,0	100	N.A.	100	0,0	100	82	100	1025	100	554	100	0,6	100	59	100
agosto	18	N.A.	0,0	100	N.A.	0,0	100	N.A.	100	0,0	100	69	100	1026	100	305	100	0,3	100	32	100
Massimo		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		82		1026		554		0,6		59	
Minimo		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		35		1025		186		0,2		20	
Quadrimestre	80	#DIV/0!	0,0	100	#DIV/0!	0,1	100	#DIV/0!	100	0,0	100	65	100	1026	100	1.537	100	1,6	100	163	100
settembre	20	N.A.	0,0	100	N.A.	0,0	100	N.A.	100	0,0	100	82	100	1029	100	441	100	0,5	100	47	100
ottobre	123	N.A.	0,0	100	N.A.	0,1	100	N.A.	100	0,0	100	94	100	1028	100	1.388	100	1,5	100	147	100
novembre	443	8,9	0,0	100	94,9	0,3	100	5,4	100	0,0	100	116	100	1031	100	3.728	100	4,0	100	395	100
dicembre	512	5,7	0,0	100	89,0	0,5	100	4,9	100	0,0	100	118	100	1034	100	6.162	100	6,6	100	654	100
Massimo		8,9	0,0		94,9	0,5		5,4		0,0		118		1034		6.162		6,6		654	
Minimo		5,7	0,0		89,0	0,0		4,9		0,0		82		1028		441		0,5		47	
Quadrimestre	1.098	7,30	0,1	100	91,9	0,8	100	5,1	100	0,0	100	102,4	100	1.030	100	11.719	100	12,6	100	1.243	100

N.F. Normale Funzionamento

N.A. Non Applicabile