

A2A gencogas Spa - Centrale di Cassano D'Adda
FLUSSI DI MASSA IN NORMALE FUNZIONAMENTO
 Tabella ANNUALE RIEPILOGATIVA TG5 / TG6 / GVA

2018

	T G 5		T G 6		G V A		T G 5		T G 6		G V A	
	CO rif. O2 15%	NOx (Come NO2) rif. O2 15%	CO rif. O2 15%	NOx (Come NO2) rif. O2 15%	CO rif. O2 3%	NOx (Come NO2) rif. O2 3%	Portata Fumi Totale	Consumo Combustibile	Portata Fumi Totale	Consumo Combustibile	Portata Fumi Totale	Consumo Combustibile
	Ton	Ton	Ton	Ton	Ton	Ton	kNm³	kSm³	kNm³	kSm³	kNm³	kSm³
Gennaio	0,26	7,06	0,62	7,99	0,01	0,48	320.605	11.337	472.796	16.719	6.290	667
Febbraio	0,23	8,39	0,50	8,30	0,01	0,45	372.784	13.183	463.292	16.383	5.798	615
Marzo	0,27	8,60	0,38	8,57	0,02	0,50	386.546	13.669	496.529	17.558	6.087	646
Aprile	0,14	3,60	0,18	3,75	0,01	0,18	174.815	6.182	225.677	7.980	2.459	261
Maggio	0,02	0,3	0,04	1	0,0004	0,01	19.770	699	34.574	1.223	186	20
Giugno	0,10	4,15	0,17	4,31	0,0008	0,02	206.539	7.304	240.599	8.508	493	52
Luglio	0,11	4,75	0,16	4,82	0,0008	0,02	235.062	8.312	299.278	10.583	554	59
Agosto	0,06	5,13	0,18	3,78	0,0007	0,01	231.252	8.177	236.782	8.373	305	32
Settembre	0,20	13,07	0,34	9,82	0,0008	0,01	600.471	21.233	562.043	19.875	441	47
Ottobre	0,13	7,73	0,16	4,53	0,007	0,07	348.125	12.310	266.370	9.419	1.388	147
Novembre	0,25	7,52	0,26	5,61	0,02	0,30	351.124	12.416	313.824	11.097	3.728	395
Dicembre	0,26	8,56	0,26	6,38	0,02	0,47	365.288	12.917	347.563	12.291	6.162	654
Minimo	0,02	0,34	0,04	0,50	0,00	0,01	19.770	699	34.574	1.223	186	20
Massimo	0,27	13,07	0,62	9,82	0,02	0,50	600.471	21.233	562.043	19.875	6.290	667
Anno	2,03	78,90	3,26	68,37	0,11	2,51	3.612.380	127.740	3.959.328	140.010	33.890	3.595
Ore Valide	2121	2121	2284	2284	2957	2957	2121	2121	2284	2284	2957	2957