



LEGENDA	
	Attraversamento pedonale a raso a fine marciapiede "Punto antincendio"
	Marciapiede esterno nel "Punto antincendio": lunghezza = 410 m; larghezza minima = 2 m; altezza = +55 cm a geometria variabile; vasca antincendio 100 m <sup>3</sup> ; idranti UNI 45 ogni 125 m; illuminazione; segnaletica; pendenza max binari in adiacenza al marciapiede 10 ‰
	VV.F. Uscita/Accesso carrabile VV.F. con MAT
	Piano a raso per l'ingresso del mezzo bimodale in galleria
	Postazione Gestione Emergenza Periferica (PGE) nel PE
	Slargo (500 m <sup>2</sup> ) in prossimità dell'uscita della finestra, comunque minimo 200 m <sup>2</sup> + il tratto in finestra oltre la zona filtro (totale minimo 500 m <sup>2</sup> )
	Opere a cura di altro appalto
	Sottostazione Elettrica
	Sistema di messa a terra
	Posto Periferico Tecnologico
	Accesso carrabile
	Punto antincendio
	Pozzo di disconnessione fumi (naturale)
	Piazzale del FFP, a piano ferro (500 m <sup>2</sup> )
	Fabbricato Tecnologico ≈ 219 m <sup>2</sup> (MT/BT-GE-TLC-PGEP)
	Fabbricato Tecnologico ≈ 74 m <sup>2</sup> (Locale Pompe-Vasca Antincendio≈100 m <sup>3</sup> )
	Fabbricato Tecnologico ≈ 375 m <sup>2</sup> (Locale centrale di ventilazione)
	Fabbricato Tecnologico Pozzo di Ventilazione
	Fabbricato Tecnologico ≈ 375 m <sup>2</sup> (Locale di disconnessione fumi)
	Fabbricato Tecnologico ≈ 100 m <sup>2</sup> (MT/BT)
	Fabbricato Tecnologico ≈ 219 m <sup>2</sup> (GE-MT/BT-TLC-PGEP)
	Fabbricato Tecnologico ≈ 93 m <sup>2</sup> (GE-cabina elevatrice)
	Opere a cura di altro appalto

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

**DIREZIONE TECNICA**  
**U.O. SICUREZZA MANUTENZIONE ED INTEROPERABILITA'**

**PROGETTO DEFINITIVO**  
**ITINERARIO NAPOLI - BARI**  
**RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA**  
**II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA-ORSARA**

SCHEMA GENERALE ACCESSI, VIE DI ESODO E PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA

SCALA: -----

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
IF1V	02	D	97	DX	SC0000	001	A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato/Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	ALROSA	SETTEMBRE 2018	GENTILUOMO	SETTEMBRE 2018	APREA	SETTEMBRE 2018	NARDINOCCHI SETTEMBRE 2018

ITALFERR S.p.A.  
 Ordine degli Ingegneri della Provincia di La Spezia  
 Dott. Ing. Andrea Nardinocchi  
 iscritto all'Albo Professionale COD. N. A1263

File: Schema Uscite-Accessi 30-08-2018.dwg n. Elab.: 611

NOTA: - lunghezza massima del treno ammesso a circolare sulla linea è 404 m; -categoria B del materiale rotabile;