

PIANO GENERALE ISPEZIONE SERBATOI

Rif. AIA: PIC0014 pag. 61 – PMC8 pag. 26



Sigla	Tetto	Volume nom. (m3)	Prodotto	Anno costruz.	Note	Tipo controllo Frequenza	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018						
S 501	G	7000	gasolio/kero	1976		I 10 A E 5			A				A						
S 502	G	7000	gasolio/kero	1976		I 10 A E 5			A				A						
S 503	G	7000	gasolio/kero	1976		I 10 A E 5		I											
S 504	G	7000	deparaffinato	1976		I 10 A E 5		A	A				A						
S 505	G	7000	deparaffinato	1976		I 10 A E 5			E						A				
S 506	F	1000	(paraffine)	1976	Non in utilizzo	I 10 A E 5		A		A					I				
S 507	F	1000	(paraffine)	1976	Non in utilizzo	I 10 A E 5			A						I				
S 508	F	1000	paraffine C10-20	1976		I 10 A E 5		A				A	A		I				
S 509	F	1000	paraffine C14-17	1976		I 10 A E 5			A	A	A				I				
S 511	F	5000	paraffine C14-17	1976		I 10 A E 5			A				E						
S 512	F	5000	paraffine C14-17	1976		I 10 A E 5			A		A		E						
S 513	F	5000	paraffine C14-17	1976		I 10 A E 5			A						A				
S 514	FPG	200	benzinetta	1976		I 10 A E 5		A	A	A	A								
S 515	FP	200	(benzinetta)	1976	Non in utilizzo	I 10 A E 5		A	A	A			E						
S 516	FPG	1000	desorbente	1976		I 10 A E 5			A				E						
S 518	FP	10000	paraffine C10-13	1980		I 10 A E 5			I										
S 519	FP	10000	paraffine C10-13	1980		I 10 A E 5			A						E				
S 521	F	2000	(paraffine)	1981	Non in utilizzo	I 10 A E 5		A							E				
S 522	F	2000	paraffine C18-20	1981		I 10 A E 5		I				I			E				
S 602A	F	1000	(paraffine)	1991	Non in utilizzo	I 10 A E 5			I	I									
S 602B	F	1000	(paraffine)	1991	Non in utilizzo	I 10 A E 5						I							
S 602C	F	3000	paraffine C18-20	1991		I 10 A E 5		I							E				
S 602D	F	1000	paraffine C13-14	1991		I 10 A E 5						I							
S 603A	F	500	(paraffine)	1991	Non in utilizzo	I 10 A E 5			I										
S 603B	F	500	(paraffine)	1991	Non in utilizzo	I 10 A E 5			E	E									
S 604	F	300	paraffine C15	1991		I 10 A E 5						E							
S 605A	F	3000	paraffine C15-17	1991		I 10 A E 5							A		E				
S 605B	F	1000	(paraffine)	1991	Non in utilizzo	I 10 A E 5						I							
S 606A	F	2200	--	1991	Non in esercizio (com. 4/2/2015)	I 10 A E 5			I	-	-	-	-						
S 606B	F	2200	--	1991	Non in esercizio (com. 4/2/2015)	I 10 A E 5			I	-	-	-	-						

Tipo di tetto:

FPG = fisso polmonato con N2 e con tettuccio interno

FPG = fisso polmonabile con N2

F = fisso

G = galleggiante singola tenuta

Controlli :

E Ispezione *E*sterna/*I*nterna/*A*custica programmata

E Ispezione *E*sterna/*I*nterna/*A*custica eseguita

E Ispezioni sospese

Il piano può subire variazioni in funzione di esigenze tecnico/operative.