

Spett.li **CTR - COMITATO TECNICO REGIONALE**
Direzione Regionale VVF Sardegna
dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it

COMANDO PROVINCIALE VVF
com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it

Rif. ar-36-18

Sarroch, 13/12/2018

Oggetto: **Sasol Italy S.p.A. - Stabilimento di Sarroch (CA)**
Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio
Cambio di destinazione d'uso serbatoio di stoccaggio liquidi S602D

Il sottoscritto Ing. Vittorio Tore, nato a Tonara (NU) il 06/08/1956, residente per la carica presso lo stabilimento, in qualità di Direttore e Gestore dello stabilimento Sasol Italy spa sito nel comune di Sarroch (CA) SS 195 km 18.8, soggetto agli obblighi di cui all'art. 18 e Allegati D.2 e L.5 del DLgs. 105/15,

premessato che

- A seguito della richiesta di produrre nell'impianto N-Paraffine di Sarroch un taglio di normal paraffine denominato Linpar C13-14, la società intende utilizzare il serbatoio di proprietà S602D per lo stoccaggio di questo prodotto prima della spedizione via nave o autocisterna.
- Il serbatoio S602D, ubicato nell'Isola 28, da 1000 m³, era adibito a contenere un taglio di iso paraffine denominato DHR 180 della sezione DH, si rende pertanto necessario formalizzare il cambio di destinazione d'uso del serbatoio.
- Stante la situazione della sezione DH, ferma dal 2015, il serbatoio in oggetto è vuoto e non utilizzato.

considerato che

- Il prodotto Linpar C13-14 è una sostanza non infiammabile classificata con la sola indicazione di pericolo H304.
- Il precedente prodotto DHR 180 era una sostanza non infiammabile e con indicazioni di pericolo H304 e H412.
- Saranno utilizzate per le movimentazioni del nuovo prodotto le esistenti tubazioni e pompe di trasferimento del circuito del DHR180, senza necessità di modifiche impiantistiche.

Sasol Italy S.p.A.

Stabilimento: Strada Statale Sulcitana Km 18,8 - 09018 Sarroch CA - Italy
Tel.: +39 070 90 901 - Fax: +39 070 900 502

Direzione e Uffici: Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano MI - Italy

Tel.: +39 02 58 453 1 - Fax: +39 02 58 453 205

E-Mail: sasol.italy@it.sasol.com - www.sasol.com

Sede legale: Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano MI

Cap. Soc. € 22.600.000 i.v. - P.IVA IT 04758570826

C.F. e N. Registro Imprese Milano 00805450152 - R.E.A. MI 1659800

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sasol European Holdings Ltd

dichiara che

1) La modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio d'incidenti rilevanti, ai sensi dell'All. D.2 del DLgs. 105/15, in quanto non comporta:

- a) incremento inferiore al 10% nell'intero impianto o deposito, ovvero inferiore al 20% nella singola apparecchiatura o serbatoio, della quantità della singola sostanza pericolosa specificata di cui all'All. 1 parte 2, della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria di cui all'All. 1 parti 1-2;
- b) il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'All. 1 parte 1, in impianti o depositi con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c;
- c) il cambio di destinazione di serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore;
- d) incremento pari o superiore al 10% e inferiore al 25% sull'intero impianto o deposito, della quantità della singola sostanza pericolosa specificata di cui all'All. 1 parte 2, della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria di cui all'All.1 parti 1-2.

2) La modifica sarà eseguita a regola d'arte.

3) Inoltre, ai fini dell'individuazione delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, ai sensi del DPR 151/11 e DM 07/08/12, si evidenzia che lo stabilimento comprende varie attività, fra le quali quella principale che meglio lo caratterizza nel complesso è la seguente:

Attività 10.2 - Stabilimenti e impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili e/o combustibili con p.to d'infiammabilità fino a 125°C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 50 m3.

I prodotti originariamente contenuti nel serbatoio di stoccaggio S602D, di categoria C, non erano classificati infiammabili; il nuovo prodotto Linpar C13-14 è non infiammabile, combustibile con p.to d'infiammabilità 94 °C.

Trattandosi pertanto di una mera modifica all'assetto stoccaggi con prodotti di analoghe caratteristiche, la modifica non è significativa ovvero sostanziale dell'attività principale dello stabilimento: non sono individuate nuove attività soggette al controllo di prevenzione incendi, non comporta aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

4) Conserverà e renderà disponibile ad ogni richiesta la documentazione comprovante il non aggravio del preesistente livello di rischio conseguente alla modifica in oggetto.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale necessità e integrazione, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore e Gestore dello stabilimento Sasol Italy di Sarroch

Ing. *Vittorio Tore*



Allegati

Copia carta d'identità del sottoscrittore

Relazione tecnica (con schemi e Schede di Sicurezza del Linpar C13-14 e del DHR 180)

Attestato versamento oneri prevenzione incendi



Ministero dell'Interno

DIREZIONE REGIONALE PER LA SARDEGNA
DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ufficio Grandi Rischi - Segreteria C.T.R.

dipvvf.DIR-SAR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0002652.22-02-2019.h.08:44

Alla soc. Sasol SpA SARROCH (CA)
qse.sarroch@sasolitaly.telecompost.it

Comando Vigili del Fuoco CAGLIARI
com.prev.cagliari@cert.vigilfuoco.it

Ispettorato Territoriale del Lavoro di
Cagliari e Oristano CAGLIARI
itl.cagliari-oristano@pec.ispettorato.gov.it

Ordine degli Ingegneri
della Provincia di CAGLIARI
ordine.cagliari@ingpec.eu

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio Affari Generali e Tutela Ambientale CAGLIARI
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Arpas Sardegna CAGLIARI
arpas@pec.arpas.sardegna.it

Inail – Ufficio Territoriale UOT CAGLIARI
cagliari-ricerca@postacert.inail.it

Direzione Generale ATS SASSARI
dir.generale@pec.atssardegna.it

Azienda Sanitaria Locale di CAGLIARI
dir.asslcagliari@atssardegna.it

Sig. Sindaco del Comune di SARROCH (CA)
sindaco@comune.sarroch.ca.it

Città Metropolitana CAGLIARI
protocollo@pec.provincia.cagliari.it

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica -
Ufficio per la Prevenzione Incendi e i Rischi Industriali ROMA
prev.rischiindustriali@cert.vigilfuoco.it

Ispra ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ministero dell'Ambiente
Direzione generale Valutazioni Ambientali ROMA
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Prefettura di CAGLIARI
protocollo.prefca@pec.interno.it

Capitaneria di Porto CAGLIARI
dm.cagliari@pec.mit.gov.it

09127 Cagliari – Via Antonio Lo Frasso, 4

☎ 070/528061 – 📠 070/521199

✉ dir.sardegna@vigilfuoco.it – PEC ✉ dir.sardegna@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Attività a rischio di incidente rilevante: società Sasol – Stabilimento di Sarroch (CA) – Presentazione Dichiarazione di Non Aggravio di Rischio per: “Cambio destinazione d’uso serbatoio stoccaggio liquidi S602D” - Trasmissione determinazioni del Comitato Tecnico Regionale della Sardegna di cui all’art. 10 del D. Lvo 26 giugno 2015 n° 105.

Il Comitato Tecnico Regionale della Sardegna, di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 26 giugno 2015 n. 105, nella seduta del 14 febbraio 2019, ha esaminato la dichiarazione di non aggravio del rischio d’incidente rilevante, inoltrata dalla società Sasol Italy per lo stabilimento di Sarroch, relativa al cambio destinazione d’uso del serbatoio di stoccaggio S602D.

L’esame in parola è stato effettuato in applicazione del D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015, in particolare sulla base dei disposti di cui all’art. 18 e agli allegati D ed L del Decreto medesimo.

Nella dichiarazione di che trattasi, sottoscritta dal Gestore, si riporta, tra l’altro, quanto segue:

Premesso che:

- *A seguito della richiesta di produrre nell’impianto N-Paraffine di Sarroch un taglio di normal paraffine denominato Linpar C13-14, la società intende utilizzare il serbatoio di proprietà S602D per lo stoccaggio di questo prodotto prima della spedizione via nave o autocisterna.*
- *Il serbatoio S602D, ubicato nell’Isola 28, da 1000 m³, era adibito a contenere un taglio di iso paraffine denominato DHR 180 della sezione DH, si rende pertanto necessario formalizzare il cambio di destinazione d’uso del serbatoio.*
- *Stante la situazione della sezione DH, ferma dal 2015, il serbatoio in oggetto è vuoto e non utilizzato.*
- *Il prodotto Linpar C13-14 è una sostanza non infiammabile classificata con la sola indicazione di pericolo H304.*
- *Il precedente prodotto DHR 180 era una sostanza non infiammabile e con indicazioni di pericolo H304 e H412.*
- *Saranno utilizzate per le movimentazioni del nuovo prodotto le esistenti tubazioni e pompe di trasferimento del circuito del DHR180, senza necessità di modifiche impiantistiche.*

Dichiara che:

- *la modifica non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio d’incidenti rilevanti, ai sensi dell’All. D.2 del DLgs. 105/15, in quanto non comporta:*
- *incremento nell’intero impianto o deposito, ovvero nella singola apparecchiatura o serbatoio già individuata come possibile fonte di incidente rilevante di:*
 - ✓ *della quantità della singola sostanza pericolosa specificata, di cui allegato I, parte 2 del Decreto Legislativo 105/15;*
 - ✓ *della quantità di sostanza pericolosa, ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato I, parti 1 o 2 del Decreto Legislativo 105/15.*

- *il cambio di destinazione di serbatoi di liquidi infiammabili rientranti nelle categorie P5a e P5b dell'Allegato 1 - Parte 1, con sostanze pericolose rientranti nella stessa categoria di pericolo o in categoria P5c;*
- *il cambio di destinazione di un serbatoio di stoccaggio di sostanze pericolose nell'ambito della stessa categoria o di categoria di pericolo inferiore;*
- *l'incremento sull'intero impianto o deposito:*
 - ✓ *della quantità della singola sostanza specificata, di cui allegato 1, parte 2 del Decreto Legislativo 105/15;*
 - ✓ *della quantità di sostanza pericolosa ovvero somma delle quantità di sostanze pericolose appartenenti alla medesima categoria, indicata in allegato 1, parti 1 o 2 del Decreto Legislativo 105/15.*
- *la modifica sarà eseguita a regola d'arte.*

Inoltre il Gestore precisa che trattandosi di una mera modifica all'assetto stoccaggi con prodotti di analoghe caratteristiche, la modifica non è significativa ovvero sostanziale dell'attività principale che riguarda l'intero stabilimento: non sono individuate nuove attività soggette al controllo di prevenzione incendi, non comporta un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.

La dichiarazione prodotta risponde nel merito al disposto del D. Lgs. n. 105/2015 ed è resa nei modi previsti dalla normativa in tema autocertificazione.

Ai sensi del decreto sopracitato il Gestore, contestualmente alla realizzazione delle modifiche, ha l'obbligo di aggiornare, ove occorra, il modulo di cui all'allegato 5 del decreto stesso e di tener conto delle modifiche anche in occasione dell'aggiornamento biennale del documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'aggiornamento quinquennale del rapporto di sicurezza.

Il Gestore è altresì tenuto, a realizzazione avvenuta, ad inoltrare la dichiarazione di esecuzione a regola d'arte

IL PRESIDENTE DEL C.T.R.
Gaddini

(Documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

NE/PP