



COMUNE DI BARI

Prot. n. \_\_\_\_\_

Bari, \_\_\_\_\_

All. --

OGGETTO: [ID: 4529] Porto di Bari. Realizzazione di dente di attracco alla banchina Capitaneria nella darsena Interna molo S.Vito.  
Trasmissione parere di competenza.

La presente è inviata solo a mezzo e-mail/PEC  
In applicazione dell'art. 47 - Codice Amministrazione Digitale

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Divisione II – Sistemi di valutazione Ambientale

Con riferimento all'oggetto si riporta, di seguito, il parere di competenza estratto dal verbale della Commissione Interdisciplinare Comunale VIA tenutasi in data 26.04.2019:

*"Alla luce di quanto sopra detto la Commissione esprime parere favorevole all'esclusione da VIA dell'intervento relativo alla Realizzazione di dente di attracco alla banchina Capitaneria nella darsena Interna molo S.Vito – Porto di Bari, con la seguente prescrizione:*

*Si dovranno preventivamente valutare le variazioni indotte alla circolazione delle acque nella Darsenetta dei Pescatori all'imbocco della quale si prevede di depositare i geotubi contenenti i sedimenti rimossi dall'area del dente di attracco. Si dovranno infatti escludere effetti di ristagno per ridotta circolazione con conseguente decadimento della concentrazione di ossigeno disciolto e quindi della qualità delle acque.*

*Dovrà poi essere valutato se tale posizionamento dei geotubi impedisca definitivamente la fruizione della darsena, all'interno della quale risultano attraccati natanti di piccola dimensione, dei quali non si conosce il tipo di impiego e le categorie di utenti. Potranno, nel caso, essere valutate soluzioni alternative di localizzazione all'interno della stessa darsena (es. con allineamento sul lato nord oppure all'estremo ovest) oppure in altre aree. In relazione a quanto esposto ed in particolare alle problematiche relative alla sicurezza della navigazione, si evidenzia infine l'opportunità di acquisire anche il parere della Capitaneria di Porto di Bari."*

Distinti saluti.

Il Direttore della Ripartizione  
(Dott. Ing. Vincenzo CAMPANARO)