





STAZIONE DI CONSEGNA
RENVICO ITALY SRL

SBARRA DI PARALLELO DEGLI IMPIANTI – 150 kV



STAZIONE UTENTE DI CONSEGNA Torremaggiore

LEGENDA

APPARECCHIATURE

- 52 INTERRUPTORE MT
- 89 SEZIONATORE MT
- 89SC SEZIONATORE SOTTO CARICO MT
- 89T SEZIONATORE DI TERRA MT
- 152 INTERRUPTORE MONTANTE AT
- 189 SEZIONATORE MONTANTE AT
- 189T SEZIONATORE TERRA MONTANTE AT
- SC/TR SCARICATORE CON CONTASGARICHE
- TA TRASFORMATORE DI CORRENTE MONTANTE AT
- TV TRASFORMATORE DI TENSIONE MONTANTE AT

SIMBOLI


- INTERRUPTORE CON COMANDO MOTORIZZATO
- SEZIONATORE CON COMANDO MOTORIZZATO
- SEZIONATORE MANUALE
- LAME DI MESSA A TERRA
- TRASFORMATORE DI TENSIONE
- TRASFORMATORE DI CORRENTE
- SCARICATORE
- INDICATORE CAPACITIVO DI PRESENZA TENSIONE
- TRASFORMATORE

FUNZIONI DI MISURA

- P POTENZA ATTIVA
- Wh ENERGIA ATTIVA
- Varh ENERGIA REATTIVA
- RELE' DI PROTEZIONE A MICROPROCESSORE
- CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA/REATTIVA ENTRANTE-USCENTE MISURE FISCALI/COMMERCIALI

FUNZIONI DI PROTEZIONE

- 27 MINIMA TENSIONE
- 50 MAX CORRENTE INSTANTANEA
- 51 MAX CORRENTE RITARDATA
- 59 MAX TENSIONE
- 59N MAX TENSIONE OMIPOLARE
- 81< MIN FREQUENZA
- 81> MAX FREQUENZA
- M4I MANIGLIA APERTURA INTERRUITTORE



STAZIONE DI CONSEGNA 150/30 kV
CASALVECCHIO-SAN PAOLO
COMUNE DI TORREMAGGIORE

Autorizzazione Unica ai sensi della legge 387/03 del parco ecologico nel comune di Casavecchio di Puglia (FG)

Progettazione: STUDIO DI INGEGNERIA ING. MICHELE R.G. CURTOLFI

COMMITTENTE: RENVICO ITALY SRL
Comune di Casavecchio di Puglia (FG)

DATA : Dicembre 2017
AGGIORN. :
SCALA :
DIMENS. :
N°FOGLI :
PROGETTO DEFINITIVO

TRAVEL IEO8

COMMITTENTE: RENVICO ITALY SRL
PROGETTAZIONE: Ing. Michele R.G. Curtolfi

RENVICO RENEWABLE ENERGY

Questo documento è di proprietà del progettista e protetto a termini di legge.