

SEDE LEGALE E AMM.VA:  
VIA DI ROMA, 67  
CAP 48121 RAVENNA  
TEL. (0544) 34317  
FAX (0544) 37169  
Email: [info@almapetroli.com](mailto:info@almapetroli.com)  
P.E.C.: [alma@pec.it](mailto:alma@pec.it)



S.P.A. CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 i.v.  
di cui esistente da ultimo bilancio € 10.000.000

STABILIMENTO:  
VIA BAIONA, 195  
CAP 48123 RAVENNA  
TEL. (0544) 696411  
FAX (0544) 696410  
Email: [raffineria@almapetroli.com](mailto:raffineria@almapetroli.com)  
P.E.C.: [almaraff@pec.it](mailto:almaraff@pec.it)

- Spett.le **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE**  
  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
PEC: [aia@pec.minambiente.it](mailto:aia@pec.minambiente.it)
- Spett.le **ISPRA**  
  
Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
PEC: [protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)
- Spett.le **ARPAE**  
  
Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e  
l'Energia - Sezione di Ravenna  
Via Giulio Alberoni, 17/19  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: [aora@cert.arpa.emr.it](mailto:aora@cert.arpa.emr.it)
- Spett.le **COMUNE DI RAVENNA**  
  
Piazzale Carlo Luigi Farini, 21  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: [comune.ravenna@legalmail.it](mailto:comune.ravenna@legalmail.it)
- Spett.le **Azienda USL di Ravenna**  
  
Via Alcide De Gasperi, 8  
48121 Ravenna (RA)  
PEC: [direzione.dsp@pec.auslromagna.it](mailto:direzione.dsp@pec.auslromagna.it)



Prot. L / 70 / 19

Ravenna 01 Marzo 2019

OGGETTO: Relazione mensile ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA\_DEC-2011-0000302 e dell'Art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. della raffineria ALMA PETROLI S.p.A.

---

Con riferimento a quanto in oggetto trasmettiamo in allegato alla presente il report mensile, previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA\_DEC-2011-0000302 pubblicata in G.U. n°148 del 28/06/2011, relativo al mese di Febbraio 2019 che contiene, per le emissioni in aria, i parametri di bolla per i quali è previsto il rispetto dei limiti su base mensile.

Si informa che il giorno 09/02/2019 è terminata la fermata programmata annuale di manutenzione (arresto impianto di distillazione e quindi fermata dei forni F102 / F102A) che aveva avuto inizio 11/01/2019.

Distinti saluti.

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA



# Alma Petroli RAVENNA - Mese: Febbraio 2019

Report Mensile - RAFFINERIA

Giorno	Ac. Cloridrico		Ossido Carbonio		Idrogeno Solforato		Ossidi Azoto		Ossidi Zolfo		Carb. Org. Totale		Polveri		Ossigeno		Portata Fumi		ORE NF								
	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	mg/Nm3	ID %	Note	%V	ID %		Note	Nm3/h	ID %	N°				
01		0,31	100,0		8,46	100,0		0,00	100,0		255,9	100,0		100,4	100,0		13,36	100,0		< 2,00	100,0		10393	100,0	24		
02		< 0,25	100,0		7,90	100,0		0,00	100,0		267,1	100,0		0,50	100,0		7,43	100,0		< 2,00	100,0		10223	100,0	24		
03		0,84	100,0		11,66	100,0		0,00	100,0		243,4	100,0		165,3	100,0		19,34	100,0		< 2,00	100,0		10010	100,0	24		
04		0,91	100,0		10,87	100,0		0,00	100,0		231,6	100,0		270,8	100,0		21,05	100,0		< 2,00	100,0		9549	100,0	24		
05		0,43	100,0		7,10	100,0		0,00	100,0		264,2	100,0		133,5	100,0		12,90	100,0		< 2,00	100,0		10201	100,0	24		
06		0,89	100,0		9,45	100,0		0,00	100,0		236,8	100,0		210,8	100,0		21,56	100,0		2,06	100,0		9187	100,0	24		
07		0,74	100,0		8,10	100,0		0,00	100,0		225,2	100,0		183,1	100,0		16,87	100,0		< 2,00	100,0		8658	100,0	23		
08		0,33	100,0		6,02	100,0		0,00	100,0		249,5	100,0		87,91	100,0		9,94	100,0		< 2,00	100,0		8599	100,0	24		
09		0,39	100,0		5,11	100,0		0,00	100,0		220,7	100,0		3,88	100,0		5,23	100,0		< 2,00	100,0		12997	100,0	24		
10		0,32	100,0		4,44	100,0		0,00	100,0		162,2	100,0		47,36	100,0		3,40	100,0		< 2,00	100,0		15582	100,0	24		
11		0,31	100,0		4,37	100,0		0,00	100,0		162,4	100,0		28,09	100,0		4,65	100,0		< 2,00	100,0		15890	100,0	24		
12		0,50	100,0		3,16	100,0		0,00	100,0		139,6	100,0		66,38	100,0		6,82	100,0		< 2,00	100,0		13935	100,0	24		
13		0,68	100,0		3,08	100,0		0,00	100,0		120,0	100,0		118,1	100,0		7,25	100,0		< 2,00	100,0		12844	100,0	24		
14		0,55	100,0		4,38	100,0		0,00	100,0		159,1	100,0		84,05	100,0		7,17	100,0		< 2,00	100,0		15513	100,0	24		
15		< 0,25	100,0		3,69	100,0		0,00	100,0		220,7	100,0		37,72	100,0		5,93	100,0		< 2,00	100,0		10329	100,0	24		
16		0,26	100,0		7,75	100,0		0,00	100,0		197,1	100,0		10,57	100,0		6,19	100,0		< 2,00	100,0		11311	100,0	24		
17		0,31	100,0		7,43	100,0		0,00	100,0		156,5	100,0		6,59	100,0		3,50	100,0		< 2,00	100,0		14944	100,0	24		
18		0,87	100,0		6,21	100,0		0,00	100,0		141,3	100,0		250,9	100,0		12,96	100,0		< 2,00	100,0		13877	100,0	24		
19		0,92	100,0		6,92	100,0		0,00	100,0		163,8	100,0		171,8	100,0		12,39	100,0		< 2,00	100,0		13933	100,0	24		
20		0,74	100,0		6,98	100,0		0,00	100,0		155,1	100,0		264,0	100,0		16,91	100,0		< 2,00	100,0		14409	100,0	24		
21		0,61	100,0		3,85	100,0		0,00	100,0		134,5	100,0		121,8	100,0		7,16	100,0		< 2,00	100,0		13943	100,0	24		
22		0,72	100,0		3,66	100,0		0,00	100,0		145,4	100,0		159,0	100,0		8,55	100,0		< 2,00	100,0		14914	100,0	24		
23		0,33	100,0		2,09	100,0		0,00	100,0		173,2	100,0		21,13	100,0		2,24	100,0		< 2,00	100,0		15315	100,0	24		
24		0,37	100,0		1,95	100,0		0,00	100,0		170,7	100,0		16,04	100,0		2,11	100,0		< 2,00	100,0		15084	100,0	24		
25		0,38	100,0		1,51	100,0		0,00	100,0		172,0	100,0		9,68	100,0		2,01	100,0		< 2,00	100,0		14971	100,0	24		
26		0,39	100,0		1,25	100,0		0,00	100,0		165,1	100,0		2,02	100,0		1,91	100,0		< 2,00	100,0		14225	100,0	24		
27		0,40	100,0		1,91	100,0		0,00	100,0		157,4	100,0		24,26	100,0		1,94	100,0		< 2,00	100,0		13990	100,0	24		
28		0,49	100,0		2,32	100,0		0,00	100,0		152,9	100,0		69,93	100,0		4,10	100,0		< 2,00	100,0		14833	100,0	24		
<b>Limite Giorno</b>			25,00		125,0		3,75		312,5		1000		25,00		37,50												
<b>Media Mese:</b>			0,51		5,41		0,00		187,2		95,07		8,73		< 2,00										12851		671
<b>Limite Mese</b>			20,00		100,0		3,00		250,0		800,0		20,00		30,00												

Note:

- (1) Assenza Registrosi Medie
- (2) Assenza Registrosi I.D.
- (3) Assenza Registrosi Attributi
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite
- (6) Ore di funzionamento insufficienti
- (8) Ore di funzionamento

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006  
Ossigeno di Riferimento: 3,00 %V.

Reports ver. 3.44.16 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

3