

TARANTO ENERGIA

a mezzo Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le

ISPRA

Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento e il controllo delle attività ispettive
Via Brancati, 47
00144 Roma

a mezzo Pec: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le

ARPA Puglia

Dipartimento di Taranto c/o ex ospedale Testa
Contrada Rondinella
74123 Taranto

Taranto, 20/09/2018

Prot. CET 112/18

Oggetto: Controlli AIA – TA –TARANTO – ANOMALIA - AIA DVA-DEC-2010-0000072 del 29 marzo 2010 e s.m.i.- Centrale termoelettrica di Taranto. Disservizio modulo 3 CET3.

Vi comunichiamo che giorno 12/09/18 sul modulo 3 dalle ore 10:02 alle 10:46 circa, a causa di transitori sul gas AFO, si è verificato un disservizio registrato dal sistema come “transitorio”.

L'evento non ha provocato alcun impatto ambientale come si evince dal “report giornaliero flussi di massa – impianto in normal funzionamento e transitorio” del modulo 3 del 12/09/18 che vi inoltriamo in allegato.

Riguardo al limite massico annuo vi confermiamo che anche queste ore di marcia entreranno nel computo del flusso massico.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o integrazione dovesse occorrere, porgiamo distinti saluti.

TARANTO ENERGIA S.r.l.
in Amministrazione Straordinaria
Ing. Antonio Maria Giordano

Taranto Energia CET3 Modulo 3

Report Giornaliero Flussi di Massa - Impianto in Normal Funzionamento e Transitorio

Data: 12/09/2018 Server 1

Ore	CO elaborato Kg		SO2 elaborato Kg		NOX elaborato Kg		THC elaborato Kg		Polv elaborato Kg		Portata Fumi kNm³		Impianto	
	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Val.	Note	Stato
01:00		0,0		10,4		69,7		0,0		0,4		1359,3		In marcia
02:00		0,0		10,8		63,0		0,0		0,4		1355,5		In marcia
03:00		0,0		9,9		66,1		0,0		0,4		1359,2		In marcia
04:00		0,0		10,7		70,6		0,0		0,4		1356,6		In marcia
05:00		0,0		11,0		74,1		0,0		0,4		1346,5		In marcia
06:00		0,0		11,9		73,2		0,0		0,4		1342,5		In marcia
07:00		0,0		11,3		69,5		0,0		0,4		1347,1		In marcia
08:00		0,0		11,6		86,8		0,0		0,4		1311,8		In marcia
09:00		0,0		7,8		100,4		0,0		0,4		1257,4		In marcia
10:00		0,0		4,6		114,1		0,0		0,4		1190,2		Transitorio
11:00		0,0		2,7		149,1		0,0		0,4		1216,8		In marcia
12:00		0,0		2,7		153,7		0,0		0,4		1219,3		In marcia
13:00		0,0		2,3		156,1		0,1		0,4		1216,1		In marcia
14:00		0,0		3,3		154,6		0,1		0,4		1216,7		In marcia
15:00		0,0		4,5		159,8		0,1		0,4		1249,9		In marcia
16:00		0,0		5,7		163,4		0,1		0,4		1227,1		In marcia
17:00		0,0		7,8		158,0		0,1		0,4		1214,9		In marcia
18:00		0,0		9,0		149,4		0,1		0,4		1237,2		In marcia
19:00		0,0		6,8		121,0		0,5		0,4		1284,7		In marcia
20:00		0,0		8,3		109,4		0,8		0,4		1297,3		In marcia
21:00		0,0		7,7		114,0		0,5		0,4		1311,4		In marcia
22:00		0,0		8,4		103,7		0,2		0,4		1315,2		In marcia
23:00		0,0		9,6		99,0		0,0		0,4		1317,4		In marcia
24:00		0,0		9,4		103,6		0,0		0,4		1315,6		In marcia
Flusso Giorno (Normal Funzionamento)		0,0		183,5		2568,4		2,7		8,9		29675,5		23
Flusso Giorno (Transitorio)				4,6		114,1				0,4		1190,2		1
Flusso Giorno (Totale)		0,0		188,1		2682,5		2,7		9,3		30865,7	(6)	24

(1) Assenza Registrazioni

(4) Valore Non Valido

(5) Valore superiore al limite di legge

(6) Ore di Normale Funzionamento e Transitorio

Elaborazioni conformi D.Lgs. n. 152/2006