

EVENTI DI ATTIVAZIONE		DATA	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SCARICATA	DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALIITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA		PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO	
												MIN	MAX	MIN	MAX
Protocollo	Modalità	gg.mm.aaaa	---	---	---	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(t)	min	ore	(emergenza, sicurezza, avvio-spegnimento impianti, altro)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)
	Fax	28.01.2018	Complesso IGCC	Evento imprevisto per blocco caldaia Mod 2	Principale	M	30,15	195	3,25	Fermata accidentale	M	1.654	50.977	0	412.000
	Fax	05.02.2018	Unità 3100/3800/4000	Avviamento impianti	Principale	M	245,07	365	6,08	Avviamento	M	983	299.927	0	412.000
	Fax	06.02.2018	Unità 3800	Avviamento U3800	Principale	M	3,43	50	0,83	Avviamento	M	1.571	10.811	0	412.000
	Fax	01.03.2018	Unità 3300	Avviamento U3300	Principale	M	13,04	420	7,00	Avviamento	M	967	19.263	0	412.000
	Fax	03.03.2018	Unità 3100	Fuori servizio R101/2	Principale	M	16,71	83	1,38	Fermata accidentale	M	979	30.070	0	412.000
	Fax	04.03.2018	Unità 3100/3800	Avviamento impianti U3100/U3800	Principale	M	837,59	630	10,50	Avviamento	M	751	171.032	0	412.000
	Fax	06.04.2018	Unità 3100/4000	Fermata 3100-R101/2 e 4000-CCU2	Principale	M	69,46	820	13,67	Fermata	M	586	43.652	0	412.000
	Fax	23-24.04.2018	Unità 3100	Avviamento U3100	Principale	M	1021,35	965	16,08	Avviamento	M	793	175.122	0	412.000
	Fax	30.04.2018	Unità 3100	Cambio gassificatore	Principale	M	552,64	480	8,00	Fermata/avviamento	M	2.638	150.220	0	412.000
	Fax	01.05.2018	Unità 3800	Avviamento U3800	Principale	M	4,87	95	1,58	Avviamento	M	1.865	12.378	0	412.000
	Fax	09.05.2018	Unità 3800	Avviamento U3800	Principale	M	4,60	65	1,08	Avviamento	M	1.930	12.158	0	412.000
	Fax	11.06.2018	Unità 3100	Cambio gassificatore	Principale	M	538,91	645	10,75	Fermata/avviamento	M	2.417	169.849	0	412.000
	Fax	21.06.2018	Unità 3300	Avviamento U 3300	Principale	M	4,45	40	0,67	Avviamento	M	2.278	24.023	0	412.000
	Fax	25.06.2018	Unità 3100	Riduzione carica per attività	Principale	M	1520,02	1080	18,00	Manutezione	M	1.707	151.172	0	412.000
	Fax	27-28.06.2018	Unità 3100/3800	Avviamento U3100/U3800	Principale	M	904,96	735	12,25	Avviamento	M	1.334	300.000	0	412.000
	Fax	29.06.2018	Unità 3300	Avviamento U3300	Principale	M	6,41	95	1,58	Avviamento	M	2.477	44.824	0	412.000
	Fax	04.07.2018	Unità 3800	Avviamento U3800	Principale	M	3,39	125	2,08	Avviamento	M	2.111	9.595	0	412.000
	Fax	27.07.2018	Unità 3100	Cambio gassificatore	Principale	M	535,35	615	10,25	Fermata/avviamento	M	2.563	188.892	0	412.000
	Fax	02.10.2018	Unità 3100	Cambio gassificatore	Principale	M	464,62	510	8,50	Fermata/avviamento	M	2.188	174.756	0	412.000
	Fax	17.10.2018	Complesso IGCC	Evento imprevisto per disservizio ENEL e complesso in isola	Principale	M	655,99	925	15,42	Minimo tecnico per disservizio ENEL	M	1.778	97.778	0	412.000
	Fax	27-28.10.2018	Unità 3100/4000	Fermata U 3100-R101/2 e U 4000-	Principale	M	173,18	2370	39,50	Fermata	M	1.594	122.021	0	412.000
	Fax	12-13.11.2018	Unità 3100/3800/4000	Avviamento impianti	Principale	M	1363,20	910	15,17	Avviamento	M	1.036	171.973	0	412.000
	Fax	14.12.2018	Unità 3300	Avviamento U 3300	Principale	M	0,20	75	1,25	Avviamento	M	1.434	2.051	0	412.000
	Fax	19.12.2018	Sottostazione elettrica	Manutenzione sottostazione elettrica 380 kV	Principale	M	283,87	245	4,08	Manutezione	M	2.221	119.165	0	412.000

Nota 1 (\*) Il quantitativo è riferito alla minima portata misurata sulla torcia acida  
 Nota 2 (\*\*) Il quantitativo è riferito alla massima portata misurata sulla torcia principale