

 TGx / Italy TS	Rapporto di prova	18EMIRP053-00	13/09/2018
	Centrale di Santa Barbara Gr3 – Giugno 2018: Controllo Microinquinanti		Pagina 1/10
			Indice Sicurezza <i>Uso Confidenziale</i>



Rapporto di Prova
**Centrale di Santa Barbara Gr3 - Giugno 2018: Controllo
 Microinquinanti**

Prova effettuata:

In data: <i>Dal 6 al 7 Giugno 2018</i>	Responsabile delle Prove: <i>Roberto Braschi</i>	Esecutori delle Prove: <i>Del Signore Luigi</i>
---	---	--

13/09/2018	Braschi Roberto (RTP)  Giaconi Valentina (Redattore) 	Cucci Francesca (PO e Responsabile del Laboratorio)	Cucci Francesca (PO e Responsabile del Laboratorio)
	Italy TS Redazione	Italy TS Approvazione	Italy TS Emissione
Data			

7. RISULTATI

Nei giorni 6 e 7 Giugno 2018 il Laboratorio ha effettuato una serie di misure secondo le modalità descritte al §5, i cui risultati sono riportati di seguito.

7.1. Riepilogo Misure

Di seguito sono riportati i risultati delle prove di Microinquinanti riferite ai fumi secchi (0°C, 101,3 KPa e 15% di O₂).

7.1.1. PM 10 -2.5

Identificativo Prova	Prova 1	Prova 2	Prova 3
Data Prova	06/06/2018	07/06/2018	07/06/2018
Composto	mg /Nm³ 15% O₂	mg /Nm³ 15% O₂	mg /Nm³ 15% O₂
PM 10	< 0,70	< 0,70	< 0,70
PM 2.5	< 0,50	< 0,50	< 0,50

7.1.2. Particolato Solido

Identificativo Prova	Prova 1	Prova 2	Prova 3
Data Prova	06/06/2018	06/06/2018	06/06/2018
Composto	mg /Nm³ 15% O₂	mg /Nm³ 15% O₂	mg /Nm³ 15% O₂
Polveri	< 0,50	< 0,50	< 0,50

7.1.3. Carbonio Organico Totale (COT)

Identificativo Prova	Prova 1	Prova 2	Prova 3
Data Prova	07/06/2018	07/06/2018	07/06/2018
Media oraria:	13:00 - 14:00	14:00 - 15:00	15:00 - 16:00
Composto	mg /Nm³ 15% O₂	mg /Nm³ 15% O₂	mg /Nm³ 15% O₂
COT	2,53	2,44	2,13