

EVENTI DI ATTIVAZIONE		DATA	UNITA'	CAUSA	TORCIA	MODALITA' DETERMINAZIONE QUANTITA'	QUANTITA' SCARICATA	MODALITA' DETERMINAZIONE COMPOSIZIONE	COMPOSIZIONE (Da adeguare al caso specifico)														DURATA ACCENSIONE TORCIA		TIPOLOGIA DI CAUSA	MODALITA' DETERMINAZIONE PORTATA	PORTATA GAS INVIATI IN TORCIA		PORTATA SPECIFICATA DAL COSTRUTTORE DELLA TORCIA PER GARANTIRE L'EFFICIENZA DI ABBATTIMENTO PRESCRITTA	
									H2	N2	CO	O2	CH4	C2 tot	C3 tot	C4 tot	C5 tot	C6 tot	C7 tot	CO2	He	TOT					MINIMA	MASSIMA	MINIMA	MASSIMA
Protocollo (se necessaria comunicazione)	Modalità (se necessaria comunicazione)	gg.mm.aaaa	---	---	---	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(t)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	% vol	min	ore	(emergenza, sicurezza, avvio-spegnimento impianti, altro)	Descrizione modalità (misura, calcolo, stima)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	(kg/h)	
opec286.20180111170 140.12548.03.1.62	PEC	02/01/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	3,072	calcolo		3,140			75,500	14,610	2,950	0,790	0,232	0,050		2,760	0,090	100,122	49,50	3	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	206	876		
opec286.20180111170 140.12548.03.1.62	PEC	02/01/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	9,532	calcolo		3,140			75,500	14,610	2,950	0,790	0,232	0,050		2,760	0,090	100,122	51,00	12	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	209	849		
opec286.20180111170 140.12548.03.1.62	PEC	03/01/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	1,087	calcolo		3,079			76,166	14,188	2,867	0,750	0,221	0,050		2,647	0,089	100,057	56,00	1	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	189	524		
opec286.20180118181625.23887.09.1.66	PEC	09/01/2018	Servizi generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	0,641	calcolo		1,968			84,636	9,031	1,837	0,485	0,143	0,032		1,806	0,064	100,002	1,00	1	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	186	629		
-	-	13/01/2018	Servizi generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	0,039	calcolo		2,630			80,600	11,370	2,290	0,610	0,190	0,040		2,230	0,060	100,020	7,50	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	212	287		
-	-	13/01/2018	Servizi generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	0,029	calcolo		2,630			80,600	11,370	2,290	0,610	0,190	0,040		2,230	0,060	100,020	5,45	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	199	316		
-	-	13/01/2018	Servizi generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	0,038	calcolo		2,630			80,600	11,370	2,290	0,610	0,190	0,040		2,230	0,060	100,020	7,66	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	212	275		
opec286.20180118181625.23887.09.1.66	PEC	13/01/2018	Servizi generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	0,208	calcolo		2,630			80,600	11,370	2,290	0,610	0,190	0,040		2,230	0,060	100,020	41,00	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	171	284		
-	-	02/02/2018	Servizi generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	0,045	calcolo		2,150			84,800	8,880	1,790	0,480	0,150	0,040		1,690	0,070	100,050	7,50	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	171	382		
-	-	04/02/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,212	calcolo		0,000			0,000	78,100	16,000	4,300	1,300	0,300		0,000	0,000	100,000	10,00	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	225	1.338		
-	-	09/02/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,084	calcolo		0,000			0,000	78,097	15,958	4,336	1,304	0,305		0,000	0,000	100,000	6,10	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	256	526		
-	-	09/02/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,085	calcolo		0,000			0,000	78,097	15,958	4,336	1,304	0,305		0,000	0,000	100,000	6,60	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	236	384		
-	-	17/02/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,135	calcolo		0,000			0,000	78,632	15,563	4,212	1,295	0,297		0,000	0,000	100,000	5,55	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	399	921		
opec286.20180308184 309.05009.06.1.69	PEC	26/02/2018	Prodotti clorati	Anomalia 2 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,984	calcolo		0,000			0,000	33,330	33,330	33,330	0,000	0,000		0,000	0,000	99,990	47,70	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	216	1.338		
-	-	26/02/2018	Prodotti clorati	Anomalia 2 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,156	calcolo		0,000			0,000	33,330	33,330	33,330	0,000	0,000		0,000	0,000	99,990	8,58	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	255	775		
opec286.20180308184 309.05009.06.1.69	PEC	26/02/2018	Prodotti clorati	Anomalia 2 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,629	calcolo		0,000			0,000	33,330	33,330	33,330	0,000	0,000		0,000	0,000	99,990	32,17	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	228	576		
opec286.20180308184 309.05009.06.1.69	PEC	28/02/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,276	calcolo		0,000			0,000	79,319	15,796	3,868	0,863	0,154		0,000	0,000	100,000	19,83	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	289	1.461		
opec286.20180605144726.03 687.04.2.67	PEC	31/05/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	0,165	calcolo		0,360			92,500	5,990	0,800	0,260	0,030	0,000		0,040	0,030	100,010	26,17	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	216	526		
-	-	31/05/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	0,072	calcolo		0,360			92,500	5,990	0,800	0,260	0,030	0,000		0,040	0,030	100,010	11,58	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	228	451		
opec286.20180605144726.03 687.04.2.67	PEC	31/05/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	1,922	calcolo		0,360			92,500	5,990	0,800	0,260	0,030	0,000		0,040	0,030	100,010	33,10	4	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	222	866		
-	-	31/05/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	0,062	calcolo		0,360			92,500	5,990	0,800	0,260	0,030	0,000		0,040	0,030	100,010	13,81	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	222	280		
opec286.20180605144726.03 687.04.2.67	PEC	31/05/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	1,063	calcolo		0,360			92,500	5,990	0,800	0,260	0,030	0,000		0,040	0,030	100,010	4,33	3	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	225	448		
opec288.20180820123 219.29185.868.1.64	PEC	09/08/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,490	calcolo		0,000			0,000	70,706	21,752	6,466	1,077	0,000		0,000	0,000	100,000	30,33	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	216	1.171		
opec288.20180907160 654.20302.221.1.65	PEC	28/08/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2610	calcolo	0,196	calcolo		0,000			0,000	92,788	5,353	1,585	0,274	0,000		0,000	0,000	100,000	17,43	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	222	614		
opec288.20180907160 654.20302.221.1.65	PEC	29/08/2018	Servizi generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2610	calcolo	2,483	calcolo		0,370			92,300	6,180	0,820	0,270	0,030	0,000		0,040	0,030	100,040	-	2	anomalie e guasti	misura	250	2.079		
-	-	21/09/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	0,055	calcolo		1,230			88,700	8,420	1,130	0,320	0,050	0,010		0,250	0,040	100,150	7,33	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	260	603		
opec288.20181030103 820.31788.704.2.66	PEC	23/10/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	10,888	calcolo		0,000			93,500	6,400	0,080	0,020	0,000	0,000		0,000	0,020	100,020	50,50	19	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	219	733		
opec288.20181030103 820.31788.704.2.66	PEC	23/10/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	0,816	calcolo		0,000			93,500	6,400	0,080	0,020	0,000	0,000		0,000	0,020	100,020	39,75	1	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	222	561		
opec288.20181030103 820.31788.704.2.66	PEC	23/10/2018	Servizi generali	Manutenzione programmata caldaia	Mn 2610	calcolo	0,869	calcolo		0,000			93,500	6,400	0,080	0,020	0,000	0,000		0,000	0,020	100,020	13,50	2	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	216	502		
-	-	29/10/2018	Servizi generali	Blocco improvviso caldaia	Mn 2611	calcolo	0,055	calcolo		1,010			89,800	7,200	0,810	0,190	0,040	0,010		0,870	0,050	99,980	8,77	-	anomalie e guasti	misura	225	454		
-	-	18/11/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2611	calcolo	0,142	calcolo		0,000			0,000	80,857	14,822	3,630	0,691	0,000		0,000	0,000	100,000	5,90	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	245	1.049		
-	-	18/11/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2611	calcolo	0,173	calcolo		0,000			0,000	80,539	15,151	3,635	0,675	0,000		0,000	0,000	100,000	8,08	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura	300	1.414		
-	-	20/11/2018	Prodotti clorati	Anomalia 3 depurazione metano	Mn 2611	calcolo	0,082	calcolo		0,000			0,000	90,021	7,546	2,028	0,405	0,000		0,000	0,000	100,000	9,65	-	fermata/avviamento di apparecchiature e sezioni di impianti	misura				