



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Acciaieria Arvedi S.p.A:
siderurgicatriestina@legalmail.it

e p.c. ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle sostanze
chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi
idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Friuli Venezia Giulia
arpa@certregione.fvg.it

ARPA Dipartimento di Trieste
arpa.ts@certregione.fvg.it

Oggetto: ID 23 – Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto DVA-DEC-2010-1005 del 28/12/2010 e s.m.i. per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Acciaieria Arvedi S.p.A.(ex Siderurgica Triestina S.r.l. e già Elettra Produzione S.r.l.) ubicata nel Comune di Trieste (TS). – Superamento atto di diffida notificato con nota prot. DVA/5396 del 04/03/2019 ai sensi art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 per inosservanza delle prescrizioni autorizzative.

Con riferimento all'atto di diffida in oggetto, in considerazione della nota prot. 2019/23815 del 09/04/2019, che si allega, con cui ISPRA, nel confermare le ragioni della diffida, ha comunicato che *“sulla base della documentazione resa dal Gestore (nota DIR/AA/041-19/VD del 15/03/2019) possono ritenersi superate le inosservanze segnalate da ISPRA”*, con la presente si comunica che la diffida medesima si ritiene superata.

Il Dirigente

Antonio Ziantoni


(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: nota ISPRA prot. 2019/23815 del 09/04/2019 (DVA/9103 del 09/04/2019).

ID Utente: 6751
ID Documento: DVA-D3-AIA-6751_2019-0009
Data stesura: 24/04/2019

✓ Resp. Sez.: Milillo A.D.
Ufficio: DVA-D3-AIA
Data: 29/04/2019

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca AmbientaleSistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente**TRASMISSIONE VIA PEC**

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - DVA
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it

Copia Acciaieria Arvedi S.p.A.
siderurgicatristina@legalmail.it

ARPA Friuli Venezia Giulia
arpa@certregione.fvg.it

ARPA Dipartimento di Trieste
arpa.ts@certregione.fvg.it

RIFERIMENTO: Richiesta MATTM DVA Registro Ufficiale.U.0007347.22-03-2019

OGGETTO: Riscontro alla richiesta da Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DVA Registro Ufficiale.U.0007347.22-03-2019, a ISPRA a quanto presentato dal Gestore dell'impianto Arvedi S.p.A. con la nota prot. DIR/AA/041-19/VD del 15/03/2019 (DVA/6712 del 15/03/2019). Nello specifico al fine di valutare il superamento delle inosservanze segnalate da ISPRA e oggetto della diffida medesima.

Con riferimento della nota del MATTM DVA Registro Ufficiale.U.0007347.22-03-2019 questo Istituto precisa quanto segue:

1. Ai fini della Diffida DVA 5396 del 04/03/2019 si ribadisce che le ragioni che l'hanno generata rimangono comunque confermate e quindi non possono essere considerati validi i dati dello SME quando non conforme alla norma UNI EN 14181;
2. Per quanto concerne il superamento delle inosservanze segnalate da ISPRA nelle note di proposta di Diffida prot. 4185 del 30/01/2019 e prot. 8192 del 22/02/2019, sulla base della documentazione resa disponibile dal Gestore (nota DIR/AA/041-19/VD del 15/03/2019), possono ritenersi superate le inosservanze, segnalate da ISPRA, nel momento in cui lo SME, a seguito di sostituzione, è risultato conforme alla norma UNI EN 14181;

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Dr. Ing. Gaetano Battistella