



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO di TARANTO

"Igni fortiores"

Ufficio prevenzione incendi e polizia giudiziaria

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

OGGETTO: ID n. 90/10064 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S) - Convocazione della seconda Conferenza di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM per l'attuazione delle prescrizioni n. 55-57 intervento di installazione di filtri a maniche al camino E312 dell'agglomerato.

In riferimento ai lavori della conferenza di servizi di cui all'oggetto, si comunica che, consultata la documentazione a corredo e quella integrativa trasmessa dal Gestore con PEC prot. DIR 285 del 21/05/2019, acquisita al protocollo di questo Comando con il n. 7519 stessa data, l'intervento in argomento non è soggetto agli adempimenti previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Nel caso specifico, pertanto, l'adozione delle misure di prevenzione e protezione incendi devono essere adottate dal responsabile dell'attività sulla base di una valutazione del rischio di incendio ed esplosione, così come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Si evidenzia, altresì, che trattandosi di interventi di modifica riguardanti uno stabilimento classificato a rischio di incidente rilevante, ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, il gestore dovrà adempiere a quanto previsto dall'art. 18 e dall'Allegato D del medesimo D.Lgs 105/2015.

Tanto si comunica per l'acquisizione del presente parere agli atti della conferenza dei servizi del 23 maggio 2019 convocata da codesta Direzione Generale con nota prot. DVA 11026 del 2 maggio 2019.

Il funzionario istruttore
DVD Ing. G. PIETROFORTE

IL COMANDANTE PROVINCIALE
P.D. Ing. Giampiero RIZZO

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82