



RIFERIMENTI

GNL ITALIA, 2004, DOCUMENTAZIONE PER DOMANDA AIA, DISEGNO No. 005, Rev. 1, 8 OTTOBRE 2004
 GNL ITALIA, 2006, COMUNICAZIONE VIA MAIL IN DATA 27 OTTOBRE 2006

NOTA

LA LEGENDA È RIPORTATA IN FIGURA 3.7b

SCALA






FIGURA 3.7a

IMPIANTO DI PANIGAGLIA
 ASSETTO ATTUALE, SCARICHI IDRICI

LEGENDA

	PERCORSO SCARICO
	<u>SCARICO IN MARE</u>
A-S1	FLUSSAGGIO ACQUE POMPE ANTINCENDIO
B-S2	ACQUE METEORICHE BACINI SERBATOI
C-S3	ACQUE METEORICHE PAVIMENTAZIONE
D-S4	ACQUA DI MARE DI RAFFREDDAMENTO
E-S5	ACQUE METEORICHE DILAVAMENTO APPARECCHIATURE ACCIDENTALMENTE OLEOSE-ACQUA DI SCIoglimento DEL GHIACCIO COMPRESSORI BOIL-OFF - ACQUE METEORICHE PAVIMENTAZIONE - CONDENSE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
F-S6	ACQUA INDUSTRIALE VAPORIZZATORI - CONDENSE COMPRESSORI ARIA - ACQUE METEORICHE PAVIMENTAZIONE - CONDENSE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
G-S7	ACQUE METEORICHE PAVIMENTAZIONE
H-S8	ACQUE METEORICHE PAVIMENTAZIONE
I-S9	ACQUE REFLUE SERVIZI IGIENICI BARACCHE DITTE - ACQUE METEORICHE PAVIMENTAZIONE - ACQUE METEORICHE VASCHE TRASFORMATORI ELETTRICI
L-S10	ACQUE METEORICHE PAVIMENTAZIONE - TROPPO PIENO SERBATOIO 30 T 1125 - ACQUE METEORICHE ZONA CORDOLATA SERBATOIO GASOLIO
M-S11	ACQUE METEORICHE PAVIMENTAZIONE
1	VALLE TRATTAMENTO ACQUE NERE BARACCA DITTE
2	RILEVAMENTO pH DA AR-6801

NOTA

GNL ITALIA HA INVIATO A PUBBLICA FOGNATURA LE ACQUE REFLUE SERVIZI IGIENICI UFFICI,
PALAZZINA EX MANUTENZIONE, PALAZZINA MANUTENZIONE

RIFERIMENTI

GNL ITALIA, 2004, DOCUMENTAZIONE PER DOMANDA AIA, DISEGNO No. 005,
Rev. 1, 8 OTTOBRE 2004

GNL ITALIA, 2006, COMUNICAZIONE VIA MAIL IN DATA 27 OTTOBRE 2006

FIGURA 3.7b

IMPIANTO DI PANIGAGLIA
ASSETTO ATTUALE, SCARICHI IDRICI