

| B.2.1 Consumo di risorse idriche (parte storica) | | | | Anno di riferimento: 2017 | | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|---|------------------------------------|--|--------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|
| n. | Approvvigionamento | Fasi/unità di utilizzo | Utilizzo | Volume totale annuo, m ³ | Consumo giornaliero m ³ | Portata oraria di punta, m ³ /h | Presenza contatori | Mesi di punta | Giorni di punta | Ore di punta | |
| 1 | Pozzi, bacino Ogliastro, Cava Mulini, San Cusumano (fornitura da Priolo Sevizi) ⁽¹⁾ | F1, F2, F3 | <input checked="" type="checkbox"/> igienico sanitario | 16.853 | - | - | SI | - | - | - | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> industriale | <input checked="" type="checkbox"/> processo <input type="checkbox"/> raffreddamento | | | | | | | 6.323.907 |
| | | | <input type="checkbox"/> altro | - | | | | | | | |
| 2 | Acqua osmotizzata (proveniente dall'impianto TAF di Syndial) | F3 | <input type="checkbox"/> igienico sanitario | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> industriale | <input checked="" type="checkbox"/> processo <input type="checkbox"/> raffreddamento | | | | | | | 1.458.557 |
| | | | <input type="checkbox"/> altro | - | | | | | | | |
| 3 | Mare | F1, F2 | <input type="checkbox"/> igienico sanitario | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | <input checked="" type="checkbox"/> industriale | <input type="checkbox"/> processo <input checked="" type="checkbox"/> raffreddamento | | | | | | | 212.872.272 |
| | | | <input type="checkbox"/> altro | - | | | | | | | |

Note
 (1) Si evidenzia che nell'anno 2017 nel Complesso ERG Power sono stati recuperati 185.804 m³ di acqua proveniente dal controlavaggio delle linee di ultrafiltrazione e utilizzata per usi industriali in sostituzione delle acque di cui al punto 1).