



ELENCO TRANSITORI D'IMPIANTO

DATA	DURATA TRANSITORIO	UNITA'	CAUSA	STATO IMPIANTO	COMBUSTIBILE UTILIZZATO	CONSUMO di COMBUSTIBILE	Portata	COMPOSIZIONE											
gg/mm/aaaa	ore					(Sm ³)	Nm ³ /h	HCl		CO		NOx		SOx		COT		Polveri	
								Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa	Conc. Media	Flusso massa
								mg/Nm ³	Kg	mg/Nm ³	Kg	mg/Nm ³	Kg	mg/Nm ³	Kg	mg/Nm ³	Kg	mg/Nm ³	Kg
04/01/2018	2	F102A	Spegnimento forno per manutenzione	Spegnimento	Metano	ND	6647	0,37	0,003	8,80	0,03	48,44	0,302	3,26	0,025	17,3	0,049	12,59	0,026
02-05/02/2018	52	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto	Accensione	Metano	ND	7934	18,47	0,820	1444	84,970	107,46	5,450	210,05	5,900	1983,6	88,390	18,73	0,890
05-06/02/2018	21	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto	Accensione	Metano	ND	7560	23,23	0,330	2334	36,250	133,27	2,710	450,19	5,310	2391,2	36,100	21,62	0,420
07/02/2018	2	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto	Spegnimento	Metano	ND	7684	1,59	0,005	456	0,858	29,77	0,145	24,32	0,222	359,1	0,712	22,35	0,033
28/02/2018	2	F102A	Spegnimento forno per manutenzione	Spegnimento	Metano	ND	7265	0,25	0,000	6,43	0,020	73,79	0,430	6,02	0,040	35,8	0,040	31,85	0,020
28/2-08/03/2018	184	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto	Accensione	Metano	ND	7753	24,24	3,421	2481	341,62	118	14,765	522	74,817	2969	409,30	23,06	3,075
27/04/2018	2	F102A	Spegnimento forno per manutenzione	Spegnimento	Metano	ND	1098	0,25	0,000	2,25	0,0004	6,13	0,001	0,43	0,000	12,2	0,003	20,1	0,005
28/04/2018	8	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto	Accensione	Metano	ND	6379	35,17	0,120	3461	12,53	152,3	0,65	895,6	2,428	4180	15,15	27,9	0,104
29/04/2018	8	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto	Accensione	Metano	ND	6244	11,08	0,082	1363	10,57	130,6	1,198	106,7	0,733	1435	10,02	13,8	0,114
28/05/2018	1	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Accensione	Metano	ND	4669	3,16	0,010	264,5	0,785	47,28	0,130	229,2	0,729	313,9	0,942	4,56	0,011
28/05/2018	1	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Accensione	Metano	ND	3387	0,67	0,002	66,47	0,124	55,80	0,143	27,07	0,069	67,96	0,123	3,85	0,006
01/06/2018	14	F102A	Manutenzione a 1 bruciatore	Accensione	Metano	5420	7074	0,14	0,006	11,23	0,671	59,78	3,978	7,85	0,491	8,8	0,544	3,93	0,249
05/06/2018	6	F102A	Manutenzione a 1 bruciatore	Accensione	Metano	2769	7077	0,25	0,007	8,76	0,275	39,43	1,243	42,47	1,300	8,3	0,267	3,89	0,107
06/06/2018	2	F102A	Manutenzione a 1 bruciatore	Accensione	Metano	894	6449	0,25	0,003	17,24	0,137	30,76	0,304	3,36	0,041	8,9	0,074	3,64	0,027
30/07/2018	3	F102A	Blocco forno per upset elettrico	Spegnimento	Metano	ND	4569	1,64	0,006	199,5	0,708	18,83	0,125	21,50	0,088	254,7	0,883	10,6	0,028
30/07/2018	4	F102A	Blocco forno per upset elettrico	Accensione	Metano	ND	5531	0,56	0,005	148,8	1,35	68,43	0,640	25,85	0,349	98,3	0,875	6,32	0,056
30/08/2018	2	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Spegnimento	Metano	ND	5353	0,30	0,003	137,8	0,294	53,76	0,260	19,02	0,068	133,2	0,279	8,06	0,019
01/09/2018	4	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Accensione	Metano	ND	6490	0,74	0,012	103,6	1,527	32,93	0,577	39,61	0,604	107,3	1,523	4,49	0,071
12/09/2018	1	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Accensione	Metano	589	6373	0,25	0,002	27,89	0,141	46,92	0,240	3,15	0,023	11,32	0,052	4,13	0,012
17/09/2018	1	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Spegnimento	Metano	ND	6953	0,68	0,003	346,1	0,926	31,21	0,086	208,0	0,786	285,7	0,761	7,69	0,014
21/09/2018	7	F102A	Blocco forno per upset elettrico	Accensione	Metano	3300	6285	0,25	0,001	0,81	0,001	35,16	1,242	21,1	0,739	0,30	0,001	3,59	0,121
21/09/2018	2	F102A	Blocco forno per upset elettrico	Spegnimento	Metano	ND	1666	0,31	0,000	14,83	0,001	6,55	0,000	2,56	0,000	26,5	0,003	20,1	0,008
23/09/2018	11	F102A	Spegnimento forno per manutenzione	Spegnimento	Metano	ND	5883	14,47	0,129	1576	15,22	61,25	0,754	625,4	5,653	1798	16,62	14,7	0,144
24/09/2018	7	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto	Accensione	Metano	ND	6605	27,31	0,143	2376	12,58	77,43	0,384	842,7	4,390	2851	15,10	19,3	0,102
24/09/2018	7	F102A	Accensione forno per ripartenza impianto	Accensione	Metano	ND	6550	16,31	0,109	1976	11,89	96,11	0,614	467,8	2,678	2287	13,27	17,0	0,103
30/09/2018	1	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Accensione	Metano	600	9671	0,25	0,002	52,27	0,160	82,57	0,310	3,52	0,019	23,61	0,069	5,40	0,011
15/12/2018	1	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Spegnimento	Metano	ND	8020	0,25	0,003	7,8	0,016	95,51	0,354	346,2	1,115	11,5	0,026	7,63	0,014
31/12/2018	1	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Accensione	Metano	653	8468	0,25	0,003	9,1	0,047	62,24	0,407	815,2	5,198	4,7	0,025	3,93	0,017
31/12/2018	1	F102A	Blocco forno per problema strumentale	Accensione	Metano	623	7837	0,76	0,005	87,6	0,300	69,74	0,311	640,5	2,846	41,9	0,142	5,49	0,015