



LEGENDA:

- 1 - TUBO A SPESSORE MAGGIORATO FINO A 3.00m MIN. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 2 - TUBO DI PROTEZIONE FINO A 0.50m MIN. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA E COMUNQUE 1.00m MIN. OLTRE IL LIMITE DI CARREGGIATA
- 3 - ANELLO DI CHIUSURA TERMORESTRINGENTE
- 4 - APPARECCHI DI SFIATO POSIZIONATI A NON MENO DI 3.00m MIN. OLTRE IL CONFINE DELLA STRADA
- 5 - CASSETTA A PIANTANA P.E. O ARMADIETTO PRESE DI CONTROLLO
- 6 - PRESA SEGNALAZIONE FUGA GAS
- 7 - DISTANZIATORI ISOLANTI A COLLARE

LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI

0	20/05/2019	EMISSIONE	L. RINALDI	F. MARCHETTI	V. FORLIVESI G. GIOVANNINI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO AUTORIZZATO
		 Rif TPIDL: 073670C-033-STC-3290-043 TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.		Dis. ST-042 Fg. 1 di 1	
RIFACIMENTO METANODOTTO RAVENNA-CHIETI TRATTO RAVENNA-JESI DN 650 (26"), DP 75 bar ED OPERE CONNESSE ULTERIORI ALLACCIAMENTI			Comm. NR/18126		
INDICE			0		
Scala			Sostituisce il Sostituito dal		
ATTRAVERSAMENTO TIPO DI STRADE DI CATEGORIA "A/B" (PER LA DEFINIZIONE DI ATTRAVERS. STRADALE VEDI DIS. ST-040)					