



Legenda

— Sostegni in progetto

Linee_DVL

TENSIONE

— 130 kV (110 - 140 kV)

— 400 kV (360 - 420 kV)

Sostegni_DVL

V

⊠ 21

⊠ 23

■ Architettonico con decreto di vincolo

REVISIONI	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
	00	13/05/2019	Prima emissione	F.Gestri	G.Toniolo	N.Ferracin

TIPOLOGIA DELL'ELABORATO	CODIFICA DELL'ELABORATO	
DISEGNO	DE23140D1B781456	

PROGETTO	TITOLO
TE-DX-15-008	Linea 132kV n.140 "Copparo - Tresigallo c.d. Portomaggiore"
RICAVATO DOC. TERNA	Sostituzione sostegni nr 446, 447 e 448
CLASSIFICAZIONE SICUREZZA	Carta dei vincoli

NOME FILE	FORMATO	SCALA	FOGLIO
	630 X 297	1:5.000	/

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione senza esplicito consenso di Terna S.p.A.

This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.