



Ferrera Erbognone, 28 maggio 2019
Prot. 62\2019\FC

Spett.le **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare**
**Direzione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali**
**Divisione III – Rischio rilevante e autorizzazione
integrata ambientale**

Via Cristoforo Colombo, 44 -00147 Roma
aia@pec.minambiente.it
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

c.a. Antonio Ziantoni

Oggetto: Procedimenti di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29-octies comma 3, lettera a), e comma 5 del D.lgs. 152/06, – Autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica Enipower s.p.a. sita nel comune di Ferrera Erbognone (PV) DEC-MIN-2012-0000235 del 21-12-2012 – Procedimento ID 171/10031- Trasmissione documento di Integrazione Volontaria.

Con riferimento a:

- a) Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152, Parte seconda, Titolo III-bis;
- b) documentazione (3 copie cartacee e 3 copie in formato elettronico) necessaria a procedere al riesame secondo il formato approvato con decreto DEC-DVA/86/2016 del 15 marzo 2016;

inviate con nostra lettera prot. 32\2019\FC del 08 marzo 2019 e acquisite agli atti da Codesto Ministero con prot. DVA/6132 del 11/03/2019, si invia in allegato alla presente documento di integrazione volontaria.

L'integrazione in questione consiste nella revisione della tabella B.7.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica) nella quale alla colonna "Concentrazione misurata rappresentativa" abbiamo inserito anche il valore orario medio massimo registrato nelle ore di Normal Funzionamento nell'anno di riferimento.

enipower spa

Sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1
Capitale sociale euro 944.947.849 i.v.
Registro Imprese di Milano / R.E.A. Milano n. 1600596
Codice Fiscale e Partita IVA 12958270154
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
dell'Eni S.p.A. / Società con unico socio



enipower

Allegato: Scheda B – Dati e Notizie sull'installazione attuale – Revisione 1 Tabella B.7.1

Distinti saluti

Enipower SpA
Responsabile Stabilimento di
Ferrara Erbognone
Ing. Fabio Raffaele Cusiola

SCHEDA B - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE ATTUALE
Revisione 1 Tabella B.7.1

B.7.1 Emissioni In Atmosfera di tipo Convogliato (parte storica) rev.1



B.7.1 Emissioni in atmosfera di tipo convogliato (parte storica) rev.1										Anno di riferimento: 2017	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--

Camino o condotta	Unità di provenienza	Portata ⁽⁴⁾ (Nm ³ /h)	Modalità di determinazione (M/C/S)	Inquinante	Limite di emissione in concentrazione (mg/Nm ³) ¹				Concentrazione misurata rappresentativa ³		Limite di emissione in flusso di massa per inquinante (es. t/a, kg/mese, kg/h)		Flusso di massa misurato/calcolato rappresentativo (es. t/a _i)	
					Misura in continuo		Misura discontinua		(mg/Nm ³)	% O ₂	al camino	più camini/Intera installazione	al camino	più camini/Intera installazione
					dato misurato	base temporale m/g/h	dato misurato	Frequenza ²						
E1	CC1	1.815.516	C	NOx	30	h	-	-	14,4 (5)	15	-	-	223 t/a (7)	n.a.
					30	h	-	-	28,6 (6)		-	-	-	-
					30	h	-	-	0,6 (5)		-	-	12 t/a (7)	n.a.
E2	CC2	1.791.989	C	NOx	30	h	-	-	21,9 (5)	15	-	-	294 t/a (7)	n.a.
					30	h	-	-	29,3(6)		-	-	-	-
					30	h	-	-	0,8 (5)		-	-	12 t/a(7)	n.a.
E3	CC3	962.132	M	NOx	50	h	-	-	40,1 (5)	15	-	-	326 t/a (7)	n.a.
					40	h	-	-	48,7(6)		-	-	-	-
					10	h	-	-	0,91 (5)		-	-	8 t/a (7)	n.a.
E4	Gruppo elettrogeno	-	-	SOx	-	-	-	-	5,7(6)	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	1,09 (5)		-	-	9 t/a(7)	n.a.
					-	-	-	-	7,2 (6)		-	-	-	-
				SO ₂	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				NOx	-	-	-	-	n.a. per motori il cui uso è legato solo alle emergenze	-	-	-	-	-

Note

¹Nel caso di limiti ponderati relativi a più camini (es. bolla di raffineria), riportare il limite ponderato, indicando in nota i camini a cui è riferito; le concentrazioni misurate o stimate devono essere riferite al singolo camino.

² Indicare la frequenza di misura: annuale (a), biennale (b-a), mensile (m), bimestrale (b-m), semestrale (s-m), quadrimestrale (q-m), giornaliera (g), settimanale (s), o altro (specificare).

³Indicare un valore di concentrazione dell'inquinante coerente con la base temporale del limite, con il relativo ossigeno di riferimento e con le altre condizioni prescritte per la verifica di conformità, che il gestore ritiene rappresentativo del punto di emissione, individuato tra tutte le misure effettuate nel corso dell'anno di riferimento, rimandando all'allegato B.26 le registrazioni di tutte le suddette misure.

⁽⁴⁾ Valore medio ponderato annuale nelle ore di Normal funzionamento

⁽⁵⁾ Valori medi ponderati annuali nelle ore di Normal funzionamento

⁽⁶⁾ Valore medio orario massimo registrato nelle ore di Normal funzionamento

⁽⁷⁾ Valori totali annui

⁽⁸⁾ Valore dichiarato dal costruttore

Enipower SpA
Responsabile Stabilimento di
Ferfesa Erbugnone
Ing. Fabio Raffae Cucinella