

D VIP 4489 - Richiesta integrazioni - Istruttoria Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi del l'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e smi relativa al progetto di revamping della centrale di cogenerazione di Malpensa (VA). Proponente: SEA Energia S.p.A.

RICHIESTA – PUNTO 6

6. Con riferimento agli impatti sull'atmosfera e sull'ambiente acustico, si rileva che il Proponente ha considerato nello scenario *ante operam* il TGA come funzionante, sebbene in più punti, si affermi che questo non sia in funzione. Tale scelta determina una sovrastima delle effettive riduzioni determinate dal progetto proposto. Si richiede al Proponente di rivedere le citate analisi e riportare il quadro *ante operam* più vicino alle reali condizioni operative della centrale.

RISPOSTA – PUNTO 6

Si allegano i seguenti documenti, revisionati senza il contributo della TGA:

Allegato 6.1: Studio previsionale della ricaduta agenti chimici mediante simulazione di dispersione

Allegato 6.2: Studio previsionale impatto acustico indotto da impianti progettuali a tipologia industriale