



**AREA 4 - AMBIENTE E TERRITORIO  
SETTORE TERRITORIO**

Ufficio Valutazione di Impatto Ambientale

Referente tecnico:  
Dott.ssa Lorena Perri  
Tel. 0332. 252692

Varese, 26 marzo 2019

Protocollo PEC  
Classificazione 9.6  
Nella risposta citare il numero di protocollo  
e la classificazione sopraindicati

Spett.le  
Regione Lombardia  
Direzione Generale Ambiente e Clima  
Valutazione e autorizzazione ambientali  
Piazza Città di Lombardia n. 1  
20124 MILANO  
ambiente\_clima@pec.regione.lombardia.it

e p.c. Spett.le  
Ministero dell'ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per le Valutazioni e le  
autorizzazioni ambientali  
Divisione II - Sistemi di valutazione ambientale  
DGSalvaguardia.Ambiente@PEC.miniambiente.it

**Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale di competenza statale. Progetto di revamping della centrale di cogenerazione di Malpensa.**

Nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto in oggetto, la *Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali*, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nota acquisita agli atti il 18.02.2019, protocollo PEC n. 8370) ha comunicato alla Provincia, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito dello stesso, e ha richiesto contestualmente, in quanto Ente territorialmente interessato, di presentare eventuali osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006.

In seguito, Regione Lombardia, in riferimento alla medesima procedura, ha comunicato alla Provincia (nota acquisita agli atti in data 08.03.2019, protocollo PEC n. 12160) di aver trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la comunicazione circa il "concorrente interesse", e di avere, quindi, avviato l'istruttoria per l'espressione del parere regionale, che verrà formalizzato con deliberazione della Giunta, ai sensi della L.R. 5/2010 e del R.R. 5/2011. Nella medesima comunicazione, ha, quindi, richiesto alla Provincia di esprimere le proprie valutazioni di merito nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla VIA riguardante il progetto in esame.

L'intervento ricade nella tipologia progettuale: *"Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW"* ai sensi del punto 2 dell'Allegato alla Parte Seconda del D. Lgs.152/2006; esso prevede la modifica e l'adeguamento tecnico della

centrale termoelettrica esistente, che a suo tempo è stata esclusa dalla procedura di VIA con Provvedimento del Ministero DSA/2004/24278 del 02/11/2004.

In particolare gli interventi consistono in:

- dismissione di una turbina (TGA) autorizzata ma attualmente fuori servizio;
- sostituzione di una turbina (TGC) con una nuova (TGE), in relazione al "fine vita" della turbina esistente;
- sostituzione dell'attuale caldaia CB50 con una nuova caldaia ausiliaria, in quanto quella esistente risulta essere di taglia limitata per soddisfare le richieste di picco in assetto di emergenza (senza Turbine).

Tenuto conto di quanto sopra esposto ed esaminate le varie componenti ambientali coinvolte, anche con il supporto del Gruppo di Lavoro provinciale in materia di VIA, si rileva che, per quanto di competenza di questo Ente, non si individuano elementi di particolare criticità e pertanto si rinvia all'Autorità competente la valutazione sull'eventuale attivazione del procedimento di VIA.

Rimanendo a disposizione per eventuali precisazioni, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
Arch. Alberto Caverzasi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.