

### Legenda

- Limiti comunali
- Nuove Stazioni elettriche 150 kV
- Nuovi elettrodotto aerei ST 150 kV
- Elettrodotto da demolire
- Rete AAT-AT
  - Linea aerea 200 kV cc RTN
  - Linea in cavo 150 kV RTN
- Area ubicazione carten base
- Stazione e CP esistenti
- Nuovi elettrodotto interni 150 kV
- Linea aerea 150 kV RTN
- Linea in cavo non RTN

### Corsi d'acqua ed elementi idrici lineari

- Corsi d'acqua PAI - Identificati in DELIBERAZIONE N. 3 DEL 30.07.2015 Art.3
- Canali Tombati PGRA (Agg maggio 2017)

### FASCE DI PRIMA SALVAGUARDIA (art.30ter delle N.A. del P.A.I. - agg. 2018)

Limite area di studio per analisi fasce di prima salvaguardia (400m.)


Ordine gerarchico (N° di Horton-Strahler)	Fascia di profondità L da asse corso d'acqua
1	10 m.
2	25 m.
3	50 m.
4	75 m.
5	100 m.

### PAI - Pericolosità idraulica

- H1 - Aree a pericolosità idraulica bassa
- H2 - Aree a pericolosità idraulica moderata
- H3 - Aree a pericolosità idraulica alta
- H4 - Aree a pericolosità idraulica molto alta

### PGRA - Classi di pericolosità da alluvione

- P1 - Bassa - Tr > 200 anni
- P2 - Media - 50 < Tr ≤ 200 anni
- P3 - Elevata Tr ≤ 50 anni






ESTRINSECO	N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO
00	15/06/2019		Prima emissione	Geotech- srl

INTERNO	N.	DATA	DESCRIZIONE	ESAMINATO	ACCETTATO
00	15/06/2019		Accettata rev.00	V. Pederschi	N. Rivabene

NUMERO E DATA ORDINE: Incirco 400073275 del 29.05.2019

MOTIVO DELL'INVIO: PER ACCETTAZIONE

CODIFICA ELABORATO: DGHX08010BIAM03019\_01

TITOLO ELABORATO: Realizzazione nuovi elettrodotto a 150 kV "Santa Teresa - Tempio" e "Tempio - Budduso", nuove Stazioni Elettriche a 150kV di "Tempio" e "Budduso" e relativi raccordi linee

TIPOLOGIA ELABORATO: ELABORATO CARTOGRAFICO

PROGETTO: Realizzazione nuovi elettrodotto a 150 kV "Santa Teresa - Tempio" e "Tempio - Budduso", nuove Stazioni Elettriche a 150kV di "Tempio" e "Budduso" e relativi raccordi linee

NOME DEL FILE	FORMATO	SCALA	FOGLIO
DGHX08010BIAM03019_01_9	AD	1:10.000	9/11

Fasce di prima salvaguardia, PAI pericolosità idraulica e PGRA pericolosità da alluvione.pdf

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alla finalità per la quale è stato fornito. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o divulgazione senza l'esplicito consenso di Terna SpA. This document contains information proprietary to TERNA S.p.A. and it will have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whichever shape of spreading or reproduction without the written permission of TERNA S.p.A. is prohibited.