

SEDE LEGALE E AMM.VA:
VIA DI ROMA, 67
CAP 48121 RAVENNA
TEL. (0544) 34317
FAX (0544) 37169
Email: info@almapetroli.com
P.E.C.: alma@pec.it



S.P.A. CAPITALE SOCIALE € 10.000.000 i.v.
di cui esistente da ultimo bilancio € 10.000.000

STABILIMENTO:
VIA BAIONA, 195
CAP 48123 RAVENNA
TEL. (0544) 696411
FAX (0544) 696410
Email: raffineria@almapetroli.com
P.E.C.: almaraff@pec.it

- Spett.le **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: *aia@pec.minambiente.it*
- Spett.le **ISPRA**

Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*
- Spett.le **ARPAE**

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e
l'Energia - Sezione di Ravenna
Via Giulio Alberoni, 17/19
48121 Ravenna (RA)
PEC: *aocora@cert.arpa.emr.it*
- Spett.le **COMUNE DI RAVENNA**

Piazzale Carlo Luigi Farini, 21
48121 Ravenna (RA)
PEC: *comune.ravenna@legalmail.it*
- Spett.le **Azienda USL di Ravenna**

Via Alcide De Gasperi, 8
48121 Ravenna (RA)
PEC: *direzione.dsp@pec.auslromagna.it*



www.almapetroli.com
C.C.I.A.A. RAVENNA N. 119560
ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DI RAVENNA
COD. FISC. E PARTITA IVA 01088570393



Prot. L / 174 / 19

Ravenna, 03 Giugno 2019

OGGETTO: Relazione mensile ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA_DEC-2011-0000302 e dell'Art. 29-sexies del d.lgs. 152/06 e s.m.i. della raffineria ALMA PETROLI S.p.A.

Con riferimento a quanto in oggetto trasmettiamo in allegato alla presente il report mensile, previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale Prot. DVA_DEC-2011-0000302 pubblicata in G.U. n°148 del 28/06/2011, relativo al mese di Maggio 2019 che contiene, per le emissioni in aria, i parametri di bolla per i quali è previsto il rispetto dei limiti su base mensile.

Distinti saluti.

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonino Sciascia', written over the printed name.

Alma Petroli RAVENNA - Mese: Maggio 2019

Report Mensile - RAFFINERIA

Giorno	Ac. Cloridrico		Ossido Carbonio		Idrogeno Solforato		Ossidi Azoto		Ossidi Zolfo		Carb. Org. Totale		Polveri		Ossigeno		Portata Fumi		ORE NF		
	Note	mg/Nm3	ID. %	Note	mg/Nm3	ID. %	Note	mg/Nm3	ID. %	Note	mg/Nm3	ID. %	Note	mg/Nm3	ID. %	%V	Note	Nm3/h		ID. %	N.°
01		0,77	100,0		4,49	100,0		0,00	100,0		142,3	100,0		151,5	100,0		3,00	100,0	13428	100,0	24
02		0,74	100,0		3,69	100,0		0,00	100,0		146,9	100,0		108,6	100,0		3,00	100,0	12822	100,0	24
03		0,47	100,0		3,27	100,0		0,00	100,0		141,3	100,0		102,9	100,0		3,00	100,0	13654	100,0	24
04		0,32	100,0		2,46	100,0		0,00	100,0		145,4	100,0		26,12	100,0		3,00	100,0	13485	100,0	24
05		0,36	100,0		3,18	100,0		0,00	100,0		155,9	100,0		18,74	100,0		3,00	100,0	13508	100,0	24
06		0,88	100,0		5,58	100,0		0,00	100,0		151,3	100,0		232,8	100,0		3,00	100,0	14061	100,0	24
07		0,94	100,0		4,71	100,0		0,00	100,0		150,3	100,0		192,8	100,0		3,00	100,0	12959	100,0	24
08		0,78	100,0		4,24	100,0		0,00	100,0		150,5	100,0		160,4	100,0		3,00	100,0	12543	100,0	24
09		0,61	100,0		2,55	100,0		0,00	100,0		140,3	100,0		65,75	100,0		3,00	100,0	12466	100,0	24
10		0,42	100,0		1,49	100,0		0,00	100,0		137,0	100,0		15,90	100,0		3,00	100,0	11867	100,0	24
11		0,42	100,0		1,50	100,0		0,00	100,0		145,9	100,0		13,72	100,0		3,00	100,0	11728	100,0	24
12		0,33	100,0		2,91	100,0		0,00	100,0		166,4	100,0		5,94	100,0		3,00	100,0	11945	100,0	23
13		0,55	100,0		3,63	100,0		0,00	100,0		150,4	100,0		77,22	100,0		3,00	100,0	13471	100,0	24
14		0,91	100,0		5,26	100,0		0,00	100,0		158,1	100,0		192,9	100,0		3,00	100,0	13583	100,0	24
15		0,65	100,0		4,61	100,0		0,00	100,0		152,2	100,0		148,3	100,0		3,00	100,0	13948	100,0	24
16		0,71	100,0		5,36	100,0		0,00	100,0		135,9	100,0		218,6	100,0		3,00	100,0	12921	100,0	24
17		< 0,25	100,0		2,61	100,0		0,00	100,0		177,3	100,0		24,68	100,0		3,00	100,0	9781	100,0	11
18		< 0,25	100,0		5,65	100,0		0,00	100,0		224,8	100,0		57,75	100,0		3,00	100,0	5142	100,0	14
19		0,39	100,0		7,56	100,0		0,00	100,0		199,3	100,0		107,9	100,0		3,00	100,0	9428	100,0	24
20		0,56	100,0		3,64	100,0		0,00	100,0		148,8	100,0		150,8	100,0		3,00	100,0	13251	100,0	24
21		0,79	100,0		5,62	100,0		0,00	100,0		157,6	100,0		336,3	100,0		3,00	100,0	14129	100,0	24
22		0,81	100,0		4,57	100,0		0,00	100,0		162,6	100,0		172,3	100,0		3,00	100,0	14444	100,0	24
23		0,59	100,0		3,40	100,0		0,00	100,0		157,8	100,0		94,85	100,0		3,00	100,0	13563	100,0	24
24		0,49	100,0		2,85	100,0		0,00	100,0		164,5	100,0		81,32	100,0		3,00	100,0	13979	100,0	24
25		0,46	100,0		2,39	100,0		0,00	100,0		173,3	100,0		35,29	100,0		3,00	100,0	14217	100,0	24
26		0,46	100,0		3,40	100,0		0,00	100,0		166,4	100,0		81,34	100,0		3,00	100,0	14764	100,0	24
27		0,80	100,0		8,09	100,0		0,00	100,0		158,0	100,0		285,8	100,0		3,00	100,0	14945	100,0	24
28		0,96	100,0		3,98	100,0		0,00	100,0		149,6	100,0		221,3	100,0		3,00	100,0	13961	100,0	24
29		0,98	100,0		6,08	100,0		0,00	100,0		150,2	100,0		208,3	100,0		3,00	100,0	14898	100,0	24
30		0,84	100,0		4,65	100,0		0,00	100,0		152,0	100,0		154,7	100,0		3,00	100,0	13601	100,0	24
31		0,83	100,0		2,89	100,0		0,00	100,0		178,6	100,0		101,5	100,0		3,00	100,0	13203	100,0	24
Limite Giorno		25,00			125,0			3,75			312,5			1000			25,00		37,50		
Media Mese:		0,63	100,0		4,08	100,0		0,00	100,0		156,5	100,0		127,0	100,0		3,00	100,0	13125	100,0	720
Limite Mese		20,00			100,0			3,00			250,0			800,0			20,00		30,00		

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Attributi
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al Limite
- (6) Ore di funzionamento insufficienti
- (8) Ore di funzionamento

Elaborazioni conformi Allegato VI, Parte V, D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
Ossigeno di Riferimento: 3,00 %V.

Reports ver. 3.44.16 - (C) 1995-2017 C.T. Sistemi srl

3