



**Thermal Generation Italy**  
Italy CCGT/Oil & Gas  
Power Plant South

Contrada Tonnarella SNC -90018 Termini Imerese (PA)  
T +39 0918 086550  
F +39 0918 140006  
PEC: enelproduzione@pec.enel.it

Spett.li  
**Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare**  
Direzione Generale per le Valutazioni  
Ambientali  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 ROMA  
aia@pec.minambiente.it

**ISPRA**  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-SOUTH/HSEQ

Oggetto: Decreto AIA DVA-DEC-0000899 del 30/11/2010 per l'esercizio della centrale Enel  
Produzione di Termini Imerese -  
Comunicazione ore operative anno 2018 unità TG-42 e TG-53

In merito all'oggetto e in conformità a quanto prescritto nel Parere Istruttorio Conclusivo prot.  
n° CIPPC-00-2015-0001554 del 18/08/2015 trasmesso con nota prot. n° DVA-2015-0026074  
del 19/10/2015, il Gestore Enel Produzione S.p.A, della Centrale Termoelettrica di Termini  
Imerese (PA)

### **DICHIARA**

che le due unità Turgogas TG-42 e TG-53 nell'anno 2018 hanno registrato le ore operative di  
normale funzionamento indicate nella tabella allegata.

A disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni, porgiamo Cordiali Saluti.

Allegato: -Tabella ore operative anno 2018 TG-42 e TG-53.

**VINCI MICHELE ANTONIO**  
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione  
dello stesso su supporto analogico e' effettuata da Enel  
Italia srl e costituisce una copia integra e fedele  
dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso  
l'Unita' emittente.

Id. 5005091

1/1



**ENEL Produzione S.p.A. - Centrale di Termini Imerese**

**TI42 - TI53**

Verifica limiti sulle ore operative di  
normale funzionamento dei TG

	TI 42	TI 53
	Ore N.F.	Ore N.F.
2018	380	362

Max 3000 ore/anno

Max 7500 ore su 5 anni

Max Media Mobile Annuale sugli ultimi 5 anni 1500 ore