

**NOTE :**

H min. \geq 2.00 m

-LA COPERTURA MINIMA SULLA TUBAZIONE SARA' DETERMINATA IN ACCORDO ALLE PRESCRIZIONI RICHIESTE DALL' ENTE COMPETENTE

-NEL CASO DI POSSIBILE EROSIONE DEL FONDO DOVRA' ESSERE REALIZZATA UNA PROTEZIONE ADEGUATA.

-IL RIPRISTINO DELLE SPONDE E DELL'ALVEO DOVRA' ESSERE ESEGUITO IN MODO DA GARANTIRE IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE.

LE MISURE SONO
ESPRESSE IN m

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	26/02/2016	EMISSIONE	ARCECI	PACE	GIULIONI
PROPRIETARIO		PROGETTISTA		COMMESSA	UNITA' N.
AleAnna Resources		IGP ingeo progetti		IN-AL1601	000
METANODOTTO DI COLLEGAMENTO POZZO TRAVA 2 DIR				DISEGNO N. I-LC-D-0054	
				REVISIONE 0	
ATTRAVERSAMENTO TIPO CORSI D'ACQUA MINORI				FG. 1	DI 1
				SCALA	