



* LA PROFONDITA' DI POSA SARA' DEFINITA IN FUNZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO E/O EVENTUALI PRESCRIZIONI PARTICOLARI DA PARTE DELL'ENTE COMPETENTE.

RAGGIO DI CURVATURA MINIMO	
DN 100(4")	DN 150(6")
100 m	150 m

LE MISURE SONO
ESPRESSE IN m

Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	26/02/2016	EMISSIONE	ARCECI	PACE	GIULIONI
PROPRIETARIO		PROGETTISTA	COMMESSA	UNITA' N.	
AleAnna Resources		IGP ingeo progetti	IN-AL1601	000	
METANODOTTO DI COLLEGAMENTO POZZO TRAVA 2 DIR			DISEGNO N. I-LC-D-0056		
			REVISIONE 0		
ATTRaversAMENTO TIPO T.O.C. (TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA)			FG. 1	DI 1	
			SCALA		